

ZP.272.1.2021

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie”**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (NR 9)

Zamawiający informuje, że w dniu 12.05.2021 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie”** o następującej treści:

„[...] zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W jaki sposób należy zagospodarować wody opadowe i roztopowe z dachu oraz terenów utwardzonych w przypadku braku możliwości uzyskania warunków przyłączeniowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej?
2. W przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, co będzie wiązało się z zagospodarowaniem wód na terenie inwestycji poprzez wprowadzenie ich do gruntu, czy Zamawiający przewiduje dodatkowy czas na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód do gruntu oraz budowę urządzeń wodnych? Obecnie czas oczekiwania na uzyskanie decyzji to ok. 6 m-cy.
3. Czy Zamawiający dysponuje warunkami gruntowymi lub ma wiedzę na jakim poziomie są wody gruntowe, by móc ocenić możliwość zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji?
4. Prosimy o wytyczne, w jaki sposób należy zaprojektować zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych.
5. Czy Zamawiający zezwala na zaprojektowanie otwartego zbiornika odparowującego?
6. Czy należy przewidzieć wstępne schłodzenie powietrza w centralach wentylacyjnych?
7. Czy należy przewidzieć baterie umywalkowe o podwyższonej wytrzymałości?
8. Czy należy przewidzieć baterie umywalkowe na fotokomórkę lub czasowe?
9. Czy centrale wentylacyjne mają posiadać certyfikaty EUROVENT?
10. Proszę o informację po czyjej stronie będzie koszt realizacji węzła cieplnego, przyłącza cieplnego oraz wykonanie projektu na ten cel ?
11. Czy węzeł cieplny będzie własnością Inwestora czy MPEC?”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień SWZ o następującej treści:

Ad-1. Zamawiający oświadcza, że w przypadku braku możliwości uzyskania warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić na tereny nieutwardzone lub do szczelnego podziemnego zbiornika na wody opadowe, na budowę którego nie jest wymagana zgoda wodnoprawna. W przypadku zastosowania rozwiązań, co do których wymagane byłoby uzyskanie zgody wodnoprawnej dokumentację w tym zakresie można sporządzać niezależnie jako odrębne opracowanie co pozwoli na zachowanie terminów umownych.

Ad-2. Zamawiający oświadcza, że nie widzi konieczności przedłużenia terminu umownego w związku z ewentualną koniecznością uzyskania zgody wodnoprawnej.

Ad-3. Zamawiający oświadcza, że nie dysponuje badaniami gruntu w miejscu planowanej inwestycji oraz nie posiada wiedzy na temat poziomu występowania wód gruntowych.

Ad-4. Zamawiający oświadcza, że odpowiedź na pytanie jest zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Ad-5. Zamawiający oświadcza, że nie zezwala na zaprojektowanie otwartego zbiornika odparowywującego na wody opadowe.

Ad-6. Zamawiający oświadcza, że nie wymaga wstępnego chłodzenia powietrza w centralach wentylacyjnych.

Ad-7. Zamawiający oświadcza, że należy przewidzieć baterie umywalkowe o wytrzymałości dostosowanej do funkcji obiektu i częstotliwości użytkowania.

Ad-8. Zamawiający oświadcza, że nie określa rodzaju baterii umywalkowych, jednakże zastosowanie baterii czasowych byłoby rozwiązaniem spełniającym wymagania Zamawiającego.

Ad-9. Zamawiający oświadcza, że nie wymaga aby centrale wentylacyjne posiadały certyfikat EUROVENT.

Zamawiający oświadcza, że odpowiedzi na pytania nr 10 i 11 zostaną udzielone 17.05.2021 r.