

Kłodzko, dn. 07.08.2023 r.

ZDP.241.AZ.23-01.2023

nr postępowania **ZDP.241.AZ.23.2023**

nazwa zadania: „**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3245D NA ODCINKU ŁĄCZNA - BIERKOWICE**”

W odpowiedzi na pytania które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 07.08.2023 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

W kosztorysie pomocniczym widnieje zapis, że warstwę wiążącą na jezdni i na zjazdach należy wykonać z betonu asfaltowego AC22W natomiast zgodnie przekrojami konstrukcyjnymi oraz w części opisowej do projektu technicznego, że z betonu asfaltowego AC 16 W.

Prosimy o wyjaśnienie czy warstwę wiążącą z betonu asfaltowego należy wykonać z mma AC 22 W czy z AC 16 W?

AD. 1

Warstwę wiążącą z betonu asfaltowego należy wykonać z mma AC 16 W.

mgr inż. Agata Kwinta
Zastępca Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kłodzku

.....
Kierownik Zamawiającego