



UWAGA: DETEKTOR GAZU DEX-12 UMIEŚCIĆ NA WYSOKOŚCI NIE NIŻEJ NIŻ 30CM PONIŻEJ STROPU
NIE NIŻEJ NIŻ 30CM POD STROPEM

INWESTOR	GMINA ZAKRZEW, ZAKRZEW 51, 26-652 ZAKRZEW		
NAZWA	BUDOWA ŻŁOBKA WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR	TECHNICZNA, PLACEM ZABAW, PARKINGIEM		
ADRES	obręb 0027 ŁONIEC, GMINA ZAKRZEW		
INWESTICJA	NR EWID. GRUNTU 81/2, 80/2		
PROJEKTOWAŁ	mgr Małgorzata Baran Up. bud. nr BU-A-II-6386/38/86 w specjalności instalacyjno-technicznej		data: 02.2025r.
SPRAWdził	Tomasz Kucharski Up. bud. nr BU-A-II-6386/38/82 w specjalności instalacyjno-technicznej		data: 02.2025r.
TEMAT:	PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU		Rys. nr 2
Tytuł rysunku	SCHEMAT AKSONOMETRYCZNY GAZU		