

Słupsk, dnia 01.12.2023 r.

dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Grechuty w Słupsku” – sprawa nr WN1/0614/23.

Pytanie 1:

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi studni (np. S6 na profilach ma być wykonana jako betonowa DN1200, a wg części rysunkowej jako PVC400), prosimy o jednoznaczne wskazanie studni do wykonania podczas niniejszego zadania, wraz z określeniem ich materiału i średnicy.

Odp.: Dokumentacja projektowa jednoznacznie określa rodzaj studni i ich ilość oraz materiał wykonania. Zgodnie z rys. nr 1 oraz profilem sieci kanalizacji sanitarnej rys. nr 4, stanowiącymi część rysunkową projektu, studnia S6 oznaczona jest jako studnia betonowa śr. 1200mm Wykaz studni znajduje się również w pkt. 3.5.3 Opisu.

Pytanie 2:

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że wykonanie odcinka SO-S7-Si3- Si4 nie wchodzi w zakres niniejszego zadania, a jedynie same przyłącza od tych studni do sąsiadujących działek.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od studni Si4 do SO jest wykonany i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Zakres przyłączy do wykonania określa jednoznacznie dokumentacja projektowa.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk w dniu 01.12.2023 r.