

OGŁOSZENIE NR 5

Postępowanie: EC.1.2021 Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska

I. **W związku ze zmianą terminu składania ofert z dnia 30.09.2021r. na dzień 05.10.2021r. zmianie ulegają następujące punkty SWZ – CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW):**

1. Zmianie ulega pkt 16.12.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/488883> w myśl PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2021 r. do godziny 10:00.”

2. Zmianie ulega pkt 18.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, w dniu 05.10.2021r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/488883>”

3. Zmianie ulega pkt 19.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 60 dni tj. do dnia 03.12.2021r.”

II. **Zamawiający dokonuje zmiany SWZ – CZĘŚĆ I - załącznik nr I.A.2 specyfikacja techniczna w zakresie pkt. A 14 wraz ze zmianą w tabeli w pkt. 5.1.-5.3.**

Zamawiający przekazuje zmodyfikowany plik w formacie word za pośrednictwem platformy zakupowej.

III. **Zamawiający dokonuje zmiany poniższych punktów SWZ – CZĘŚĆ II – załącznik II PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY :**

1. Zmianie ulega pkt. 15.11.5. Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B, który otrzymuje następujące brzmienie :

„15.11.5. Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B

Gwarantowane Parametry Techniczne grupy B dotyczą każdego kotła olejowo- gazowego.

Tabela 15.5 Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B

Lp.	Wyszczególnienie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B	Jedn.	Punkt Gwarancyjny1. Parametry znamionowe kotła	Punkt Gwarancyjny 2 Moc minimalna kotła
1.	Moc znamionowa kotła			
1.1	Moc znamionowa kotła - spalanie gazu ziemnego grupy E	MW	≥14,2*	Podaje Wykonawca nie więcej niż 3 MW

1.2.	Moc znamionowa kotła - spalanie oleju opałowego lekkiego	MW	≥14,2*	Poda Wykonawca nie więcej niż 4,5 MW
2.	Temperatura wody na wylocie z kotła w punkcie gwarancyjnym	°C	140	
3	Sprawność kotła			
3.1.	Sprawność kotła brutto- spalanie gazu ziemnego grupy E	%	Podaje Wykonawca nie mniej niż 95%	dla mocy kotła- 3 MW
3.2.	Sprawność kotła brutto - spalanie oleju opałowego lekkiego	%	Podaje Wykonawca nie mniej niż 95%	dla mocy kotła-4,5 MW
4.	Dyspozycyjność	%	≥ 97% dla każdego kotła w każdym roku gwarancji	

- moc znamionowa kotła przy mocy cieplnej w paliwie < 15 MWt w, jest wypadkową gwarantowanej sprawności kotła."

2. Zmianie ulega pkt. 15.11.5.1. Wyjaśnienia do tabeli 15.5, który otrzymuje następujące brzmienie :

„15.11.5.1.Wyjaśnienia do tabeli 15.5

Podczas pomiarów Gwarancyjnych sprawdzane będą osiągi techniczne każdego kotła w Punktach Gwarancyjnych 1 i 2 przy spalaniu paliw gwarancyjnych.

Punkty gwarancyjne

- punkt gwarancyjny 1, Parametry znamionowe kotła – parametry techniczne kotła (m.in. moc znamionowa, temperatura wody pogrzonej w kotle) , z którymi kocioł może pracować trwale w ruchu ustalonym, na które kocioł został obliczony i posiada oznaczenia w tabliczce,
- punkt gwarancyjny 2 - moc minimalna kotła podana przez Wykonawcę nie większa niż 4MW przy spalaniu oleju opałowego i 3 MW przy spalaniu gazu ziemnego. Moc minimalna kotła – minimalna moc kotła przy jego stabilnej, ustalonej, długotrwałej pracy kotła.

Gwarantowane Parametry Techniczne grupy B dla punktów gwarancyjnych 1 i 2:

lp. 1.1.i 1.2. Moc cieplna kotła w punktach gwarancyjnych 1 i 2,

lp. 2. Temperatura wody na wylocie z kotła, temperatura wody mierzona na wylocie z kotła,

lp.3 .Sprawność kotła brutto - zdefiniowana zgodnie z normą PN-EN 12953-11, wyznaczona w punktach gwarancyjnych 1 i 2 dla spalania gazu ziemnego i oleju opałowego.

Lp. 4. **Dyspozycyjność (dla każdego z kotłów wodnych indywidualnie)** – jak poniżej :

Współczynnik dyspozycyjności

Współczynnik dyspozycyjności będzie sprawdzany po upływie każdych 12 miesięcy eksploatacji dla każdego kotła indywidualnie.

Współczynnik dyspozycyjności zdefiniowany jest jako:

$$WD = \left(1 - \frac{\sum GPP + \sum GNP}{GO} \right) \cdot 100\%$$

gdzie:

WD - Współczynnik Dyspozycyjności, %

GO - Godziny Okresu - czas kalendarzowy w roku (8760h/a lub 8784h/a dla roku przestępnego), h/a

GPP - Godziny Planowanego Przestoju - będą równe liczbie godzin, w trakcie których kocioł nie jest w stanie wytwarzać ciepła z powodu remontu planowanego, h/a. Liczone są od momentu obustronnie uzgodnionego terminu dopuszczenia do pracy do momentu, gdy pozwolenie pisemne na prace zostanie zamknięte, po podpisaniu protokołu odbioru prac przez Zamawiającego, h/a

- GNP - *Godziny Nieplanowanego Przewodu - będą równe liczbie godzin, w trakcie których:*
- *nie jest możliwa bezpieczna i zgodna z przepisami praca kotła,*
 - *ograniczona jest funkcjonalność kotła, w szczególności ograniczona lub uniemożliwiona jest produkcja energii cieplnej,*
 - *występuje niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych z Grupy A,*
 - *wystąpienie Wady limitującej ograniczającej lub uniemożliwiającej prawidłową pracę kotła, h/a*
- Okres nieplanowego przewodu liczony jest od momentu, w którym zajdzie jedna z w/w okoliczności, aż do momentu, gdy Wykonawca zgłosi gotowość do eksploatacji kotła, co musi zostać potwierdzone przez Zamawiającego.*
- Do Godzin Nieplanowanego Przewodu nie będzie wliczany czas postojów, z winy Zamawiającego lub działania Siły Wyższej."*

IV. Zamawiający modyfikuje treść SWZ – CZĘŚĆ II – Załączniki do PFU; dodając Załącznik nr 1.1. Opinia_ppoż do Części II_EC Cieszyn_PFU w formacie pdf do folderu Załączniki nr 1-7,9-11 w celu doprecyzowania informacji zawartych w ekspertyzie stanowiącej Załącznik nr 1 Ekspertyza_ppoż.

V. Zamawiający informuje, iż z uwagi na błąd w zapisie pliku pdf przekazanego Wykonawcom, Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega numeracja w Części III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy Dział 20 Podwykonawcy. Zamawiający przekazuje zmodyfikowany plik (uwzględniający opublikowane modyfikacje) w formacie pdf za pośrednictwem platformy zakupowej.

VI. Zamawiający dokonuje zmiany poniższych punktów SWZ – CZĘŚĆ III - załącznik nr III.A EC Cieszyn_draft umowy :

1. zmianie ulega **pkt. 8.2.2.1. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 8 Gwarancje**, który otrzymuje następujące brzmienie:

"8.2.2.1 Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (Inżyniera Gwarancyjnego) o stwierdzeniu wady telefonicznie oraz niezwłocznie potwierdzi zgłoszenie pocztą elektroniczną („Zgłoszenie wady”). W Podstawowym Okresie Gwarancji powyższego powiadomienia Zamawiający dokona na dane Inżyniera Gwarancyjnego, a po zakończeniu Podstawowego Okresu Gwarancji na dane kontaktowe wskazane w punkcie 19.1. 2. bądź 22.11. Za wystarczające dla prawidłowego powiadomienia o wadzie uznaje się przesłanie zgłoszenia na adres e-mail. Na 1 miesiąc przed planowanym terminem wystawienia protokołu Przekazania do eksploatacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym procedurę zgłaszania i usuwania wad (m.in.: wymagane dokumenty, procedurę odbiorową usuniętej wady). W przypadku niezgodnienia procedury zgłaszania wad, o której mowa powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania wad w sposób według własnego uznania."

2. zmianie ulega **pkt. 11.2.3. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 11 Odpowiedzialność**, który otrzymuje następujące brzmienie:

"11.2.3 Od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku na terenie budowy. Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od zanieczyszczeń i zagrożeń oraz będzie na bieżąco i systematycznie je likwidował w razie ich wystąpienia. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tych obowiązków, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego

przez Zamawiającego w pisemnym upomnieniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do wystawienia Wykonawcy mandatu w wysokości do 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki liczony po upływie terminu, wskazanego w upomnieniu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wykonania tych obowiązków na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecając osobie trzeciej i do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami ich wykonania poprzez potrącenia z płatności objętych bieżącymi fakturami. Zapisy punktu 11.2.3 dotyczące płatności mandatu stosuje się odpowiednio."

- zmianie ulega **pkt. 15.7. Część III SWZ** – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 15 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, który otrzymuje następujące brzmienie:

"15.7. Żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy pomiędzy Zobowiązanym a Beneficjentem w żaden sposób nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie."

- zmianie ulega **pkt. 16.1.8. Część III SWZ** – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 16 ZABEZPIECZENIA PRAWNE, który otrzymuje następujące brzmienie:

"16.1.8 Zobowiązanie obu Stron do zachowania poufności informacji pozostanie w mocy przez okres 15 lat, pomimo rozwiązania, wykonania lub odstąpienia od Umowy."

- zmianie ulega **pkt. 5.2.38. Część III SWZ** – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 5 Obowiązki Stron, który otrzymuje następujące brzmienie:

"5.2.38 zobowiązanie do dokonania weryfikacji dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z punktem 5.1.4. Umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego dokumentacji;"

- zmianie ulega **pkt. 8.5.2.1. Część III SWZ** – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 8 Gwarancje, który otrzymuje następujące brzmienie:

"8.5.2.1. W technicznie możliwych terminach uzgodnionych przez Strony , Wykonawca przeprowadzi prace mające na celu osiągnięcie i utrzymywanie przez Instalację Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B („Prace naprawcze”)."

- zmianie ulega **pkt. 16.2.12. lit. B) Część III SWZ** – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 16 ZABEZPIECZENIA PRAWNE, który otrzymuje następujące brzmienie:

"16.2.12. b) pokryje uzasadnione i udokumentowane koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z roszczeniem, w szczególności rozsądne koszty obsługi prawnej, koszty związane z uzasadnionym podjęciem negocjacji oraz koszty postępowań sądowych, polubownych lub postępowań administracyjnych, niezależnie czy będą miały miejsce w Polsce, czy za granicą;"

- zmianie ulega **pkt. 18.5. Część III SWZ** – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 18 Siła wyższa, który otrzymuje następujące brzmienie:

"18.5. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły wyższej, Strony będą starały się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w

rozsądnych granicach wykonalne. Strony powiadomią się wzajemnie o krokach, które zamierzają podjąć."

9. zmianie ulega **pkt. 5.2.39.1. Część III SWZ** – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 5 Obowiązki Stron, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5.2.39.1 Kierownik zespołu realizacyjnego – posiadający wyższe wykształcenie techniczne, biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami realizującymi przedsięwzięcia inwestycyjne w branży energetycznej lub ciepłownictwa oraz co najmniej jedno udokumentowane kierowanie zespołem realizującym projekt inwestycyjny w branży energetycznej lub ciepłownictwa o wartości zamówienia powyżej 10 000 000, 00 zł polegającym na budowie, przebudowie lub rozbudowie:

- kotłowni gazowej lub,

- kotłowni olejowej lub,

- kotłowni gazowo-olejowej lub

- innych obiektów energetycznych zasilanych paliwem gazowym lub olejowym lub olejowo-gazowym

o mocy nie mniejszej niż 10 MWt lub

o wartości zamówienia powyżej 10 000 000,00 zł , która to inwestycja została oddana do eksploatacji.”

10. zmianie ulega **pkt. 8.3.1. Część III SWZ** – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 8 Gwarancje, który otrzymuje następujące brzmienie:

„8.3.1 Wykonawca gwarantuje osiągnięcie przez Instalacje podczas Ruchu Próbnego Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B (za wyjątkiem parametru dyspozycyjności Instalacji). Osiągnięcie przez Instalacje Gwarantowanych Parametrów Technicznych potwierdzać będą pomiary przeprowadzone na zasadach opisanych w punkcie 8.4.1.1 oraz Pomiary Gwarancyjne.”

11. zmianie ulega **pkt. 8.4.1.6. Część III SWZ** – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 8 Gwarancje, który otrzymuje następujące brzmienie:

„8.4.1.6 Jeżeli podczas Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte wymagane Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B, o ile Wykonawca nie wykaże, że zgodnie z postanowieniami Umowy nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, to będzie to traktowane jako wada w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca, po nieudanych Pomiarach Gwarancyjnych, ma prawo do dokonania działań naprawczych w terminie określonym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Wykonawcą lecz nie dłuższym niż 45 dni liczonych od daty otrzymania wyników z pierwszych Pomiarów Gwarancyjnych. Ponowne Pomiary Gwarancyjne, wykonane zostaną na koszt Wykonawcy, przy czym wykonawca ponownych Pomiarów Gwarancyjnych wybrany zostanie przez Zamawiającego. Jeżeli w trakcie ponownych Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte wymagane Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B, pomimo naprawy wykonanej przez Wykonawcę, w terminie określonym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Wykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych określonych w Dziale 9 Umowy. W przypadku, gdy prace związane z osiągnięciem wymaganych Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B spowodują, że niedotrzymana zostanie Dyspozycyjność Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne zgodnie z pkt 9.3 pkt. 5 w tabeli Umowy. Wykonawcy nie będzie

przysługiwało powtórne prawo do wykonania działań naprawczych w celu osiągnięcia wymaganych Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B.”

12. zmianie ulega **pkt. 9.3. Część III SWZ** – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 9 Kary Umowne, poprzez dodanie wiersza nr 5 w tabeli, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9.3. Za nie osiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych grupy B podczas Pomiarów Gwarancyjnych ustala się kary umowne zawarte w poniższej Tabeli:

I.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Wysokość karv
1	Znamionowa moc cieplna kotła – za każdy rozpoczęte 100 kW mocy poniżej 14,2 MW dla każdego kotła	100 kW	550 000 PLN/100kW
2.	Temperatura wylotowa z kotła dla punktu gwarancyjnego 1, za każdy 1 deg poniżej 140°C	1 deg	100 000 PLN/ 1 deg
3	Sprawność kotła brutto za każdy 0,1 punktu procentowego poniżej sprawności gwarantowanej przez Wykonawcę (nie mniej niż 95%), dla każdego kotła przy spalaniu oleju opałowego lekkiego lub gazu	0,1%	150 000 PLN /0,1%
4	Minimum techniczne kotła, Moc cieplna kotła minimalna. – za każde rozpoczęte 100 kW mocy kotła powyżej wartości gwarantowanej podanej przez Wykonawcę przy spalaniu gazu: 3 MWt i spalaniu oleju: 4,5 MWt	100 kW	100 000 PLN/100kW
5	Za przekroczenie dla kotła parametru „Dyspozycyjność” za każde rozpoczęte 0,1 % osobno dla każdego kotła w każdym roku eksploatacji	0,1 %	10 000, 00 zł

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dodatkowo w związku z zadanymi przez oferentów pytaniami dotyczącymi dokumentacji przetargowej w ramach prowadzonego postępowania niniejszym przedstawiamy do wiadomości oferentów treść pytań wraz z odpowiedziami w załączniku nr I.A.7 – Pytania do Zamawiającego 24_09_2021

Załącznik - I.A.7 – Pytania do Zamawiającego 24_09_2021.xlsx

Podpis

