

IRG.271.13.2023

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 19 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) pod nazwą „**Budowa trasy pieszo-rowerowej z Gąsawy do Szelejewa po byłym torowisku**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00164599 z dnia 2023-04-04 r.

W odpowiedzi na pytanie skierowane drogą elektroniczną do Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) poniżej podaję pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada jakieś wzornictwo małej architektury tj. wiat rowerowych, koszy na śmieci, ławek, stołu jakie należy zakupić i zamontować?

Proszę jeszcze podać wzornictwo stojaków rowerowych typu "U" jakie należy zamontować.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada wzornictwa elementów małej architektury, jakie mają zostać zakupione i zamontowane w miejscach odpoczynku dla podróżnych.

Zamawiający wymaga, aby elementy małej architektury posiadały następujące parametry:

- Wiata:
 - Konstrukcja drewniana o prostej formie architektonicznej, tylna ściana cała zabudowana;
 - Dach czterospadowy lub dwuspadowy, na pełnym deskowaniu pokryty gontem bitumicznym, blachą trapezową bądź blachodachówką;
 - Wymiary: szerokość od 2,8 m do 3,3 m;
długość od 2,8 do 3,3 m;
 - Drewno impregnowane w kolorze brązowym.

Pod wiatą zostanie umiejscowiony drewniany stół piknikowy z ławkami, długość stołu/ławki minimum 170 cm, grubość deski minimum 40 mm. Deski z drewna iglastego, zaimpregnowane.

- Kosz na śmieci:

Konstrukcja stalowa wykonana z profilu, ocynkowana i malowana proszkowo. Wkład kosza wykonany z blachy ocynkowanej. Deski z drewna iglastego, szlifowane, zaimpregnowane min. dwukrotnie na kolor brązowy.

Obok wiaty na utwardzonym terenie zostanie ustawiony stojak rowerowy, przeznaczony do postoju min.4 rowerów. Stojak typu "U" odwrócone z amortyzatorami silikonowymi lub gumowymi. Stojak montowany do podłoża, wykonany ze stali cynkowanej ogniowo.

2. Pytanie Wykonawcy:

Proszę o wydłużenie terminu składania ofert ze względu na duży zakres prac. Wydłużony termin pozwoli na zwiększenie konkurencyjności oraz rzetelną wycenę .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert wyznacza się do 24 kwietnia 2023 r. do godz. 9:00.

3. Pytanie Wykonawcy:

W przedmiarze Zamawiający podał informację "do uzgodnienia z Zamawiającym" jeżeli chodzi o wykonanie wiaty, stołów, ławek i stojaków rowerowych. Proszę o podanie parametrów wiaty, stołów, ławek (wielkość, wysokość, z jakich materiałów mają być wykonane te elementy) oraz proszę o podanie parametrów dla koszy i stojaków rowerowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry elementów małej architektury zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a MJ