

Nakło nad Notecią 24-01-2023  
MU/KA/L.dz. PEO23P008674

**Zarząd Dróg Powiatowych  
w Nakle nad Notecią  
ul. Młyńska 5  
89-100 Nakło nad Notecią**

### Uzgodnienie

dotyczy: Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wasosz – Buszkowo na działkach nr ewidencyjny 11/1, 11/2, 25/1, 37/1, 56, 33, 22, 95/2, 143, 97/8, 95/2, 67/2, 67/1, 190, 68, 97/9, 94/1, 66, 95/1 obręb Chomętowo oraz 25/2, 34/1, 16 obręb Żędowo”.

Odpowiadając na pismo z dnia 11.01.2023 r. przesyłamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z naniesioną siecią elektroenergetyczną.

**Uwagi:** W miejscach skrzyżowań istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej z projektowaną przebudową należy zaprojektować nałożenie na istniejących kablach elektroenergetycznych rury osłonowe dwudzielne.

**Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:**

1. Istniejąca sieć elektroenergetyczna własność ENEA Operator Sp. z o.o. zaznaczono i opisano na mapie sytuacyjnej.
2. Ustala się 5 metrową strefę ochronną z każdej strony kabli i podziemnych urządzeń elektroenergetycznych w której prace ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym.
3. Szczegółowego ustalenia trasy kabli elektroenergetycznych dokonać na podstawie przekopów poprzecznych.
4. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie, urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakło.
5. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień.
6. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnych typu Arot.
7. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
7. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
8. Zobowiązuje się Inwestor i Wykonawcę robót do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
9. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
10. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
11. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Allnoch  
Tel. 52 313 20 51

Załączniki:

- 1) Mapa sytuacyjna (rys.: 1.1, 1.2, 1.3) 1-egz.
- 2) Zasady przetwarzania informacji 1-egz.

k/o  
MU-a/a

Z poważaniem

  
Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Nakło  
Dział Mapy i Sieciowego  
Kierownik  
Piotr Łoś

#### Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

[kontakt@operator.enea.pl](mailto:kontakt@operator.enea.pl)  
[www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl)