



# GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski  
tel. 75 6477888 fax. 75 6477889

email: [urzad@lwowekslaski.pl](mailto:urzad@lwowekslaski.pl), [www.lwowekslaski.pl](http://www.lwowekslaski.pl)



DOLNOŚLĄSKI  
KLUCZ SUKCESU

K R Y S Z T A Ł  
PRZETARGÓW  
PUBLICZNYCH  
2011



IN.271.25.2022.KL/7

Lwówek Śląski, dnia 22.04.2022 r.

**Dotyczy:** Zaproszenia do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na ROBOTY BUDOWLANE pn: „Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim – Etap III przebudowa ulic Kościelnej, Szpitalnej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej – II postępowanie.”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

#### Pytanie nr 1:

Podstawowe pytanie jaki kamień ma być zastosowany?

#### Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z zapisami w opisie technicznym dla PZT pkt. 3.1, 3.2 oraz opisie do P A-B w pkt. 4 Przekroje poprzeczne - konstrukcyjne zaprojektowano granit.

#### Pytanie nr 2:

Jaka grubość kostki granitowej rzędowej układanej na jezdni, w dokumentacji podano jedynie 2 wymiary, brak trzeciego wymiaru (grubości).

#### Odpowiedź nr 2:

Kostka rzędowa 18 cm zgodnie z STWiOR pkt 2.2.4.

#### Pytanie nr 3:

Czy kostka rzędowa ma być cięto łupana czy cięta? To istotna różnica w cenie.

#### Odpowiedź nr 3:

Kostka rzędowa normatywna 18 cm, łupana.

#### Pytanie nr 4:

Istniejąca kostka bazaltowa do przełożenia, brak informacji czy podbudowa jest do wykonania, jeśli tak to jaka konstrukcja? Zakładam że rzędne mogą ulec nieznacznej zmianie więc podbudowa będzie musiała być poprawiana/zmieniana.

#### Odpowiedź nr 4:

Na istniejącej podbudowie, zmiany w profilu w ramach podsypki cementowo-piaskowej.

**Pytanie nr 5:**

Droga manewrowa z kostki 7/9, brak informacji o konstrukcji, UWAGA: taka kostka jest za cienka na ciągi jezdne.

**Odpowiedź nr 5:**

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grub. 20 cm na stabilizacji cementowej towarowej Rm=2,5MPa, grub. 15 cm.

**Pytanie nr 6:**

Czym spoinowane nawierzchnie, to bardzo istotna wiadomość przy wycenie.

**Odpowiedź nr 6:**

Spoina wypełniona mieszanką mineralną.

**Pytanie nr 7:**

STWiOR dołączony do przetargu dotyczy: Przebudowa ulic: Morcinka, PCK, Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Krótkiej, Konopnickiej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Lwówku Śląskim a nie tego który jest przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź nr 7:**

W zbiorze 33 ST znalazła się omyłkowo tylko jedna specyfikacja D-05.3.23a nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg, ulic oraz placów i chodników, która w nagłówku ma nazwę zadania: Przebudowa ulic: Morcinka, PCK, Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Krótkiej, Konopnickiej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej we Lwówku Śląskim. Był to inny etap przebudowy ulic w śródmieściu. W aktualnym zadaniu roboty nawierzchniowe z kostki betonowej brukowej nie występują.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym Zamawiający zawiadamia, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco:

**Jest:**

**„XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. (...)

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **25 kwietnia 2022 roku, do godz. 10:00.**”

(...)

**„XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25 kwietnia 2022 roku, o godz. 10:30.**”

(...)

**„XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **24 maja 2022 roku.**”

(...)

**Winno być:**

**„XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. (...)

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **27 kwietnia 2022 roku, do godz. 10:00.**"

(...)

**„XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27 kwietnia 2022 roku, o godz. 10:30.**"

(...)

**„XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **26 maja 2022 roku.**"

(...)

Sprawę prowadzi:

Karolina Latawiec, kontakt za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl>