

Zamówienie do 130 000 złotych netto  
„Zakup materiałów do wykonania remontu budynku gminnego w Sołectwie Lamkowo w ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2024 roku”



Barczewo, 01.02.2024 r.

BI.271.13.2024.ZK

**Wszyscy Wykonawcy**

### WYJAŚNIENIA NR 1

Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup materiałów do wykonania remontu budynku gminnego w Sołectwie Lamkowo w ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2024 roku”

**Pytanie 1:**

Wełna jakiej grubości ma być?

**Odpowiedź 1:**

Wełna o grubości 150 mm.

**Pytanie 2:**

Artykuły typu Pex mają być skręcane czy wciskane?

**Odpowiedź 2:**

Artykuły typu PEX skręcane.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Budownictwa i Inwestycji

*Katarzyna Kozera*