

**BZP.271.25.2022.PB**

**Dębica, dnia 01-08-2022 r.**

**ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na: „**Montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Dębicy przy ul. Łysogórskiej**”

**Gmina Miasta Dębica** działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). informuje, iż od Wykonawcy wpłynęły zapytania do SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

**Pytanie nr 1:**

**Czy Projektant może przedstawić przykładowego producenta okien oddymiających, który jest w stanie wykonać okna o podanych w projekcie wymiarach i powierzchniach czynnych? Czy Projektant weryfikował z dostawcą okien oddymiających możliwość wy wykonania okien oddymiających o podanych w projekcie parametrach? Żaden z naszych dostawców nie jest w stanie wykonać okien o wymaganej powierzchni czynnej oddymiania bez powiększenia okien. Prosimy o weryfikację rozwiązań, przedstawienie prawidłowych wyliczeń systemu oddymiania, a nie założeń z Ekspertyzy oraz o ewentualne usupętnienie robót towarzyszących przy wymianie okien.**

**Odpowiedź:**

Projektant i Zamawiający nie może wskazać nazwy producenta okien oddymiających zgodnie z ustawą Pzp. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych analiz wybranego przez Wykonawcę producenta okien oddymiających wystąpi konieczność poszerzenia otworów okiennych to należy skalkulować te roboty w ofercie w celu uzyskania wymaganej powierzchni czynnej oddymiania zgodnej z ekspertyzą.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty w sposób spełniający wymagania postanowienia i ekspertyzy.

**BURMISTRZ**

*mgr Mariusz Szewczyk*

**Do zamieszczenia:**

- strona internetowa prowadzonego postępowania.