



## URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.1.2021 nr ogłoszenia o zamówieniu 2021/BZP 00024916/01 z dnia 30.03.2021r.

Juszkowo 09.04.2021 r.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

#### dotyczy: postępowania przetargowego na rozbudowę OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe wraz z remontem części istniejących pomieszczeń

Zamawiający informuje o wpłynięciu następujących wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, na które udziela stosownych wyjaśnień.

#### **Pytania wraz z odpowiedziami:**

##### Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zamieszczenie rysunków do dokumentacji architektoniczno konstrukcyjnej.

*Odp. Dokumentacja została zamieszczona w folderze : „pt”, w pliku : „PW zagospodarowanie , arch, konstr”.*

##### Pytanie nr 2

Na przekrojach B-B oraz C-C widać 3 okna, które ulegną częściowemu zamurowaniu. Brak tych okien w zestawieniu stolarki. Czy należy je wycenić. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie?

*Odp. Należy uwzględnić w wycenie również wymianę trzech okien o parametrach: wymiary w świetle otworu 600x1170, stolarka PCV w kolorze białym, trzy szybowa, uchylano-rozwierane, o parametrach technicznych dla pakietu trzyszybowego:  $U=0,65(Wm^2*K)$  dla całego okna  $U=0,90(Wm^2*K)$*

##### Pytanie nr 3

Prosimy o podanie wymiarów oraz informacji z jakiego materiału ma być wykonany napis na elewacji zachodniej.

*Odp. Napis należy wykonać poprzez namalowanie w kontrastowym kolorze napisu. Zamawiający udostępnia rysunek przedmiotowej grafiki.*

##### Pytanie nr 4

W przedmiarze branży elektrycznej pojawiają się wentylatory oraz podgrzewacz wody (pozycje 25, 36, 38, 39). Czy te pozycje nie pokrywają się z przedmiarem branży sanitarnej (pozycje 37, 61, 62, 63)?

*Odp. W ofercie należy uwzględnić zakres zgodny z dokumentacją projektową, przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym. Wskazane pozycje się nie dublują, to odrębne zakresy.*

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Sprawę prowadzi  
Beata Rembisz