

Warunki techniczne na rozbudowę sieci wodociągowej w Niszczytach, gm. Bielsk

Włączenia planowanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu o śred. 110mm należy dokonać w dz. ewid. nr 35/4, następnie poprowadzić wzdłuż w/w działki, wprowadzić w dz. ewid. nr 35/9 i zakończyć hydrantem p.

Projektowany odcinek sieci wodociągowej wykonać z rur PCV śred. 110mm w oparciu o materiały posiadające atesty.

Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą uprawnienia, w oparciu o wszystkie pozwolenia, uzgodnienia lub opinie organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi.


WOJT
Józef Jerzy Rozkosz