

WYKAZ MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE ORAZ GŁÓWNY UKŁAD WODOMIERZOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Uwagi/Producent
	2	3	4	5
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE PE 63 DO BUDYNKU				
1.	Rura do wody PEHD 100 ϕ 63x5,8 SDR 11 RC wraz z kształtkami	mb	43,0	Typ handlowy
2.	Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna niebieska z wkładką stalową 20 cm	mb	43,0	Typ handlowy
<p style="text-align: center;">Uwaga:</p> <p>Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać poprzez wykorzystanie istniejącego trójnika i zasuwę dn 50mm.</p>				
GŁÓWNY UKŁAD WODOMIERZOWY PODLEGAJĄCY UZGODNIENIU ZIM MIKOŁÓW				
3.	Wodomierz wody zimnej dn 40 z połączeniem 2" Vnom=10,-16,0 m3/h Wodomierz z odczytem radiowym	kpl	1	Typ handlowy
4.	Zawór gwintowany mosiężny do wody dn 50mm	szt	3	Typ handlowy
5.	Konsola pod wodomierz	kpl	1	Typ handlowy
6.	Zawór antyskażeniowy klasy EA dn 50 gwintowany	szt.	1	Typ handlowy
7.	Reduktor ciśnienia dn 50 3,0-6,0 bar	szt.	1	Typ handlowy
8.	Rura osłonowa PEHD 110x6,3 wraz z 2 manszetami i płozami dystansowymi	mb	2,5	Typ handlowy
9.	Kolano ISO PE63/2" SDR 11 GZ	szt	1,0	Typ handlowy

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Uwagi/Producent
	2	3	4	5
UKŁAD WODOMIERZOWY NAWADNIANIE BOISKA INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA				
10.	Wodomierz wody dn 32 podłączenie 1/1/4" Wodomierz z odczytem radiowym	kpl	1	Typ handlowy
11.	Zawór gwintowany mosiężny do wody dn 32mm	szt	2	Typ handlowy
12.	Filtr gwintowany do wody dn 50mm	szt	1	Typ handlowy
13.	Konsola pod wodomierz	szt	1	Typ handlowy
14.	Rura osłonowa PEHD 110x6,3 wraz z 2 manszetami i płozami dystansowymi	mb	1,0	Typ handlowy
15.	Kolano ISO PE63/2" SDR 11 GZ	szt	1,0	Typ handlowy
INSTALACJA ZEWNĘTRZNA DO NAWADNIANIA BOISKA				
16.	Rura do wody PEHD 100 ϕ 63x5,8 SDR 11 RC	mb	25,0	Typ handlowy
17.	Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna niebieska z wkładką stalową 20 cm	mb	25	Typ handlowy
18.	Hydrant zewnętrzny ogrodowy , mrozoodporny podziemny dn 50 wraz z ze stopą, podłączeniem do węża strażackiego dn50mm Wyposażenie: -zawór odcinający wbudowany -skrzynka PEHD -klucz do hydrantu -podłączenie do węża strażackiego dn50mm -posadowienie na bloczku betonowym i podsypce piaskowo-cementowej	kpl	1	Typ handlowy
Demontaże				
19.	Demontaż i zaślepienie wodociągu z rur PE 90 na odcinku l=10 mb wraz z demontażem armatury			