



Ldz. 1992/2021

Olsztyn, dnia 29.11.2021 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 344/2021/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Remont polegający na malowaniu pomieszczeń, wymianie wykładziny oraz remoncie 4 łazienek w budynku przy ul. Heweliusza 28”.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 5 są do wymiany drzwi łazienkowe – 4 szt., do pokoi – 2 szt., oraz drzwi zewnętrzne – 1 szt. – razem 7 szt. Natomiast w przedmiarach robót do wymiany jest 11 szt. drzwi. Proszę o informacje ile sztuk drzwi należy wymienić?

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że 13 szt jest przedmiotem wymiany. 4szt łazienkowe, 2szt do pokoi, 6 szt do pomieszczeń i przedsionka, drzwi wejściowe do budynku.

Pytanie nr 2:

Czy należy demontować posadzkę w łazience?

Odpowiedź: Należy wykonać spadki do odwodnienia liniowego. Zamawiający dopuszcza ułożenie paneli winylowych na płytkach.

Pytanie nr 3:

Jeżeli należy zdemontować posadzkę w łazience to co należy ułożyć – panele winylowe czy gres?

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że należy ułożyć panele winylowe, pamiętając o ułożeniu izolacji przeciwwodnej.

Pytanie nr 4:

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 8 jest demontaż istniejącego białego montażu w łazienkach i toalecie bez montażu nowych, natomiast w przedmiarze jest wymiana. Ten zakres natomiast znajduje się w załączonym przedmiarze. Proszę o można usunąć go z przedmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że przedmiar branży sanitarnej należy uwzględnić tylko demontaż. W wycenie należy uwzględnić zmianę usytuowania umywalk i misek ustępowych.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację czy można wprowadzać zmiany w przedmiarze.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że przedmiar jest elementem pomocniczym. Wykonawca ma uwzględnić wszelkie prace, niezbędne do wykonania zadania.



Pytanie 6

Prosimy o informację czy montaż opraw LED ma być w miejscu istniejących czy konieczne będą przeróbki elektryczne.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że wymiana lamp oświetleniowych planowana jest w istniejącym miejscu. Do likwidacji przewidziane jest 6 kinkietów, dodatkowo należy wykonać 3 podwójne gniazda elektryczne przy szafkach nocnych i do zasilania 3 telewizorów oraz przenieść 3 gniazda TV. (załącznik nr 1). Należy również w wyliczeniach wycenić zmianę instalacji oświetleniowej – przesunięcie włączników w miejscu likwidowanych ścian – 3 punkty.

Pytanie 7

Prosimy o informację jakie oprawy należy wycenić?

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że należy przewidzieć lampy w kolorystyce i parametrach równoważnych do:

Lampa led NYMANE lub równoważna oznaczona na rysunkach jako Os1, Os2, Os3, Os4, Os6, Os7, Os9, Os10, Os14, Os11, Os12- moc 28W, 1800lm, Średnica klosza 45cm.

Listwa reflektorowa Loya IP44 czarny 3 x 500lm LED Inspire oznaczona na rysunkach jako Os5

Lampa led Silverglans antracyt 60cm wraz ze sterownikiem do pilota Ok3

Lampa led Virrmo, niklowana 36cm, 800lm oznaczona jako Os8, Os16, Os13

Lampa led Godmorgon 60cm Ok2, Ok2

Pytanie 8

Na rzucie znajdują się szklane drzwi przesuwne w łazienkach. Czy wchodzi one w zakres prac?

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że wyposażenie z wyjątkiem stelaża pod miskę ustępową nie wchodzi w zakres wyposażenia.

Pytanie nr 9:

Czy zamawiający przewiduje demontaż istniejących cokolików z płytek ceramicznych ?

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że należy przewidzieć demontaż cokolików i wykonanie montażu cokołu z listew PCV.

Pytanie nr 10:

Czy panele winylowe mają być wykończone listwą przypodłogową ?

Odpowiedź: TAK

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Załączniki:

1. Załącznik nr 1- Rysunek

Sporządziła: Paweł Wiśniewski, Sylwia Niemiec

SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych, ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, tel. (89) 524 51 11