


TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH											
<div></div>				tel.: 504 112 761, 516 503 683, 600 355 617 e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska@wp.pl www: inzynieria-wielkopolska.pl				OPINIA GEOTECHNICZNA Budowa boiska do koszykówki Leszno ul. J. Poniatowskiego			
				Parametry wg literatury przedmiotu							wsp. filtracji
Nr warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu PB-86 / B02480	Rodzaj gruntu PN-EN-ISO-14688-2	Kategoria gruntu	Ciężar objętościowy	Spójność	Kąt tarcia wewnętrznego	Moduły ścisłości		Stan gruntu		
							pierwotny	wtórny	stopień zagęszczenia; wskaźnik konsystencji PN-EN-ISO-14688-2	stopień zagęszczenia; stopień plastyczności PB-86 / B02480	
				$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$C_u$ [kPa]	$\Phi_u$ [°]	$M_0$ [MPa]	$M$ [MPa]	$I_D ; I_C$ [%] ; [-]	$I_D ; I_L$ [-] ; [-]	
IA	GpH	orgrsisaCl	-	przeznaczone do usunięcia - parametrów nie określono					-	-	-
IIA1	Gp, +Ż, //Pd	grsisacI; <u>fsa</u>	B	21,0	29,7	17,3	32,8	43,7	0,75	0,25	0,001÷0,01
IIA2	Gp, +Ż	grsisacI	B	22,0	33,5	19,2	41,9	55,9	0,85	0,15	0,001÷0,01
IIA3	Gp, +Ż	grsisacI	B	22,0	35,5	20,1	48,1	64,1	0,90	0,10	0,001÷0,01
IIIA	Gp, +Ż	grsisacI	A	22,0	46,9	24,1	68,8	76,4	0,95	0,05	0,001÷0,01