



**GMINA FRYSZTAK**  
woj. PODKARPACKIE  
ul. ks. Wojciecha Blajera 20,38-130 Frysztak  
tel. (17) 2777-110, 2777-022, 2777-903, fax (17) 2777-920  
e-mail: ug@frysztak.pl, www.frysztak.pl

Gpr.271.3.2022

Frysztak, 10.02.2022 r.

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ

Postępowanie dostawę z montażem : **„Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Cieszynie”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), uprzejmie informuję, iż w dniu 10 lutego 2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poniżej przedstawienie ich treści wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

1. Dzień dobry, w projekcie nie uwzględniono procesu dezynfekcji wody oraz armatury służącej do tego procesu. Poproszę o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania dezynfekcji za pomocą zestawu dozującego? Praca na zasadzie wodomierza impulsowego. Dodatkowo Zamawiający będzie miał opomiarowane zużycie wody po SUW.

Ad. 1. Zamawiający wymaga zastosowania dezynfekcji za pomocą zestawu dozującego. W związku z powyższym załączamy zmieniony przedmiar robót wraz ze schematem wykonania obejścia hydraulicznego z by-pasem.

2. Dzień dobry, czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów kontenera: proponowany kontener o wym. min. 2,4x6,0x2,8m ocieplony, zadaszenie płaskie?

Ad.2. Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów kontenera pod warunkiem zapewnienia możliwości montażu wszystkich urządzeń przewidzianych do zainstalowania wewnątrz kontenera i zachowania możliwości prawidłowej ich eksploatacji w tym swobodnego dojścia do poszczególnych elementów urządzeń ( np. podczas usuwania awarii)

Wójt

( - )

Jan Ziarnik

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

#### Otrzymują:

1. Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/frysztak>;

2. A/a

