RZUT ROZDZIELNI R1



Legenda:

- łącznik jednobiegunowy IP65 n/t
- gniazdo wtyczkowe 2P+PE, n/t IP65
- gniazdo wtyczkowe 3f 16A/400VAC, 3P+N+PE, n/t IP65
- WP - Wyłącznik główny p.poż.
- 2 przyciski sterownicze (1xNC czerwony + 1xNO zielony) w obudowie min.IP65 np. nr kat.3SB3802-0DA3 prod.Siemens (lub równoważny)
- 2 przyciski sterownicze (1xNC czerwony + 1xNO zielony) w obudowie ATEX II 2G Ex ed IIC T6 np. nr kat. 07-3512-10P74P74 prod.Bartec (lub równoważny)
- A1 - LED 5050lm IP67 4000K, EX: II 3G Ex ec op is IIC T4 Gc np. EXL310LED-0600-E4 prod.ATM Lighting (lub równoważna technicznie)
- A2 - Oprawa zewnętrzna, naświetlacz LED 10W, 4000K. IP65
- detektor typ DEX-31/N prod.GAZEX (lub równoważny technicznie)
- sygnalizator optyczno-akustyczny typ SL32 prod.GAZEX (lub równoważny technicznie)
- rozdzielnica

Zamawiający:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków

Temat:
Przebudowa budynków rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, budowa ciągów pieszo-jezdnych i placów manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego Niedźwiedź

Adres obiektu:
dz. nr 314/10, obr. 0016, j.ew. 120612_5 Kompleks Wojskowy Niedźwiedź

Tytuł rysunku:
Rozdzielnia R1.
Rzut.

HYDROBETAM

Nr rysunku
301

Data	Autor opracowania:	Podpis	Nr zlecenia	Skala	Format	Branża
02.2020	inż. Zbigniew Gołąb upr. elek. 213/2002 *specjalność elektryczna* Sprawdził: mgr inż.Marcin Kajfasz upr. elek. MAP/0283/PWOE/11 *specjalność elektryczna*		1/42429/DP/2019	1:50	A3	ELEK PW

Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM .