



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Gdańsk, dnia 10.08.2022r.

PKN/ 737 /2022/MPK

Dot.: Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego w Gdańsku

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt nr 124/BZP-U.510.97.2022/KW Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w uzgodnieniu z Jednostką Projektową przekazuje poniższe wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia Publicznego z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie numer 1:

Czy zakres zadania wchodzi wykonanie nawierzchni żwirowo – gliniastej.

Odpowiedź:

Projekt zakresem obejmuje wykonanie ciągów z nawierzchni żwirowo – gliniastej, wg. planu z projektu budowlanego – dwa dojścia do przystanku.

Pytanie numer 2:

Czy należy wykonać wszystkie nasadzenia zgodnie z opisem w projekcie budowlanym str. 13.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać wszystkie nasadzenia zgodnie z opisem budowlanym na str. 13.

Pytanie numer 3:

Czy należy wkopać rurę osłonową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na tym etapie robót jest do wykonania:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

- ustalenie przebiegu trasy kabla,
- wykonanie wykopów pod kabel i zaspanie
- ułożenie rur osłonowych.

Pytanie numer 4:

Proszę o podanie parametrów rury osłonowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować rurę ochronną (osłonową) DVR 50, karbowaną, niebieską, dwuścienną. Materiał politylen HDPE.

Pytanie numer 5:

Czy należy umieścić kabel w rurze osłonowej jeśli tak to proszę o podanie parametrów kabla.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na tym etapie nie układamy kabla. Odpowiedź o zakresie branży elektrycznej została udzielona w ramach pytania nr 3.

§ImieNazwiskoPodpisujacego

Dyrektor

§Podpis 10-08-2022