

Maków Mazowiecki, dnia 28 marca 2023 roku

MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI
ul. Stanisława Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki
WIP.271.8.2023.MB

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: 8/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8/23 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pod nazwą: **„Poprawa dostępności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Maków Mazowiecki – etap I”**.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuje iż wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Pytanie dotyczy II części zamówienia. W SWZ Zamawiający pisze, że zadanie polega na modernizacji kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Urzędu Miejskiego, natomiast w PFU mamy opis stanu istniejącego, który mówi, że oba budynki zasilane są poprzez węzły cieplne czyli jak rozumiemy zasilane są z Ciepłowni Miejskiej. Następnie w PFU w punkcie 1.5 mamy zapis, że w istniejących pomieszczeniach kotłowni zostaną zainstalowane kotły wodne na miał węglowy o mocy 5000 kW.. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i budynku Urzędu Miejskiego, Zamawiający zamierza zlikwidować istniejące węzły cieplne, a w ich miejsce zbudować kotłownie zasilane miałem węglowym?

Odpowiedź: Zamówienie zostało podzielone na III części: część I dotyczy modernizacji kotłowni miejskiej znajdującej się przy ulicy Przemysłowej 9 poprzez demontaż istniejącego kotła o mocy 2,05 MW i montaż nowego stalowego kotła wodnego na miał węglowy o mocy 5 MW; część II dotyczy modernizacji kotłowni Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej Nr 2 poprzez demontaż istniejącego bezpośredniego połączenia sieci ciepłowniczej o niskim parametrze z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania i montaż węzła cieplnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przystosowanego do pracy na wyższych parametrach przesyłanych z kotłowni miejskiej przy ulicy Przemysłowej 9; część III dotyczy robót budowlanych związanych z połączeniem istniejących sieci ciepłowniczych za pomocą których kotłownia miejska przy ulicy Przemysłowej 9 poda wyższy parametr do budynków: Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej Nr 2.

Z-ca Burmistrza Miasta

/-/ Aneta Wanda Dąbrowska