



Krynica – Zdrój, dnia 14.12.2023r.

**Znak sprawy ZP - 271-31/23**

**Znak pisma ZP- 271-31-5/2023**

**Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kryniczanka>**

**Dotyczy: postępowania na : „Dostosowanie budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju do wymogów ochrony przeciwpożarowej Etap II”**

.....

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz. 1710) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

**Pytanie 1.**

Czy zamawiający podtrzymuje izolacyjność akustyczną drzwi na poziomie 42dB dla drzwi z przeszkleniem (oznaczone symbolami D5, D9, D10, D11, D12, D15, D20)? Jest to warunek bardzo trudny do spełnienia ze względu na niższą izolacyjność samej szyby.

**Ad 1.**

**Odstępujemy od wymaganej izolacyjności akustycznej na poziomie 43db dla drzwi wymienionych w zapytaniu. Izolacyjność akustyczna dla tych drzwi jest wymagana na poziomie 32db.**

**Prezes Zarządu Marcin Krzemiński  
Członek Zarządu Łukasz Ruchała**