

Międzybórz, 9.05.2022 r.

Postępowanie: Budowa Przedszkola Publicznego „BAJKA” przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz wykonana w formule zaprojektuj i wybuduj (ID 602967) – odpowiedzi na pytania

1. Czy w przedszkolu potrzebna jest „kuchnia mleczna”? - wyparzacz i suszarki do butelek stosuje się w żłobkach .

Odp. 1. Zamawiający planuje rozbudować przedszkole o żłobek w związku z powyższym powierzchnia kuchni powinna dopuszczać możliwość poszerzenia o kuchnię mleczną w niedalekiej przyszłości.

2. Czy z uwagi na powierzchnię zamiast 2 pieców 5xGN1/1 można zastosować piec 10xGN1/1?

Odp. 2. Nie dopuszcza się zmiany.

3. Podobnie, zamiast 2 patelni z linii 700 (2x58 l) zastosować 1 patelnię z linii 900 (1x90 l), o wym. Takich jak kocioł.

Odp. 3. Nie dopuszcza się zmiany

4. Czy posiadając piec konwekcyjno-parowy, kocioł 150 l 2 taborety gazowe konieczna jest druga kuchnia 6 palnikowa?

Odp. 4. Tak kuchnia sześciopalnikowa jest konieczna do wyposażenia.

5. By obniżyć koszty wykonania, czy zamawiający zgadza się na zamianę elementów dekoracyjnych barwionych w masie (odnośniki nr 2,3 i 4 wg elewacji) na tynki silikonowo-silikatowe w odpowiednich kolorach. Oraz zamianę elementów dekoracyjnych (odnośnik nr 5) na elementy drewnopodobne odciskane w tynku elewacyjnym?

Odp. 5. Dopuszcza się zmianę na tynki silikonowo-silikatowe po wcześniejszej akceptacji zamawiającego

6. Pod przyszłym parkingiem znajduje się czynne szambo na ścieki do którego jest podłączony blok spółdzielni. Jeśli w dalszym ciągu spółdzielnia będzie używała tego zbiornika, to należy go przenieść (wykonać nowe) poza parkingiem. Proszę zatem o informacje czy szambo będzie w dalszym ciągu używane przez spółdzielnię (w PFU nie jest to określone jednoznacznie, a w ulicy ogrodowej wg mapy jest wykonana kanalizacja) Jeśli należy odtworzyć nowe szambo w innym położeniu, prosimy o podanie pojemności starego.

Odp. 6. Szambo jest nieczynne więc nie podlega odtworzeniu – blok spółdzielni jest podłączony do kanalizacji.

7. Proszę o wyjaśnienie zapisów PFU w zakresie instalacji chłodzenia pomieszczeń: - czy wystarczające będzie zastosowanie chłodzenia poprzez wentylację mechaniczną dla sal przedszkolnych i biur (przy minimalnej , wymaganej przepisami krotności wymian)? - czy dodatkowo oprócz chłodzenia poprzez wentylację mechaniczną należy przewidzieć klimatyzatory dla sal przedszkolnych i biur. – czy Zamawiający przewiduje klimatyzację pomieszczenia serwerowni.

Odp. 7. Pomieszczenie serwerowni wymaga klimatyzacji natomiast pozostałe pomieszczenia należy zwentylować zgodnie z zapisami w PFU oraz sztuką budowlaną po wcześniejszej akceptacji projektu przez zamawiającego. Prosimy o informację w jakim zakresie będzie dostarczenie wyposażenia po stronie Wykonawcy.

8. Prosimy o informację w jakim zakresie będzie dostarczenie wyposażenia po stronie Wykonawcy.

Odp. 8: Zamawiający wymaga dostarczenia wyposażenia przez wykonawcę w zakresie dopuszczenia obiektu publicznego do użytkowania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Międzybórz

Jarosław Głowacki