



UWAGI:

1. Podana odległość płaszcza rury od ściany wykopu 0,15m, jest wartością minimalną. W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf wykop poszerzyć od ok. 0,3m
2. Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m. Minimalna grubość ubitej zasypki wynosi 0,2m nad wierzchem rury.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ DO HALI FIRMY OPUS PRZY UL.TORUŃSKIEJ W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	03.2021	<i>Jan PawnuK</i>		
				Rysunek	Nr Rys.
				Wymiary wykopu i ułożenie rur	4
Inwestor PEC- Gliwice Sp z o.o.		Adres obiektu Gliwice . ul. Toruńska dz. nr 1010 obr.Trynek			Skala