

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn: Sportowa Gmina Liniewo

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm), poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1.

Proponujemy rozwiązanie równoważne które w pełni zaspokoi potrzeby Zamawiającego oraz przyszłych użytkowników.

System o wysokich parametrach wytrzymałościowych i dynamicznych. Prosimy o uznanie i akceptację opisaną przez nas nawierzchni poliuretanowej typu „natrysk” przebadanej, ocenionej i dopuszczonej do użycia przez powołane do tego kompetentne organy. Zwracamy się aby Zamawiający zaaprobował jako lepszy lub co najmniej równoważny, sprawdzony system nawierzchni z certyfikatem WA o poniższych parametrach który został zatwierdzony przez WA i PZLA co uwierzytelniają stosowne dokumenty w tym stadiony ze Świadczeniami PZLA

Parametry nawierzchni uzyskane na podstawie badań laboratoryjnych na zgodność z normą PN EN 14877:2014

- Grubość całkowita [mm] min. 13 mm
- Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] - 1.1
- Wydłużenie przy zerwaniu [%] - 75
- Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23st.C) [%] - 36
- Odkształcenie pionowe (23 st. C) [mm] - 1.7
- Odporność na zużycie przy ścieraniu [g] - 0.6
- Odporność na starzenie, stopnie skali szarej - 4
- Opór poślizgu [PTV]:

Nawierzchnia sucha - 85

Nawierzchnia mokra - 59

Dokumenty nawierzchni

- Attest PZH
 - Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08
 - Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
 - Badania WA
 - Badania WWA
 - Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą badawczą ITB
 - Certyfikat WA product
 - Karta Techniczna
 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wstawiona przez producenta systemu nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej
- Prosimy o akceptację proponowanego przez nas rozwiązania
Czy Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Bebłowski