



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W NOWYM TOMYŚLU  
Spółka z o.o.**

UL. TARGOWA 8,  
64-300 NOWY TOMYŚL  
TEL. 614422091, 614422080  
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl  
NIP: 788-00-07-818  
VAT-UE: PL 788 00 07 818  
REGON: 631066938  
nr. rejestrowy BDO-000036386

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425  
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

Nowy Tomyśl 01.06.2022 r.  
L.dz. 1385/KW/2022

Gmina Nowy Tomyśl  
ul. Poznańska 33  
64-300 Nowy Tomyśl

Dotyczy: **protokołu** pomiaru wydatku i ciśnienia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. informuje, że w dniu 27.05.2022 r. o godz. 11.00 pracownicy serwisu wodociągowego wykonali pomiar ciśnienia i wydatku hydrantu Ø 80 mm zlokalizowanego w pobliżu projektowanego budynku strażnicy OSP na działkach nr 211/5, 214/21 w Bukowcu gm. Nowy Tomyśl. Ustalono, że w w/w dniu stan techniczny sprawdzanego hydrantu był następujący:

- **hydrant nadziemny Hp** na wysokości posesji nr 8 przy ul. Powstańców Wlkp. w Bukowcu - sprawny technicznie

Ciśnienie robocze w sieci wodociągowej - ca' 0,38 MPa. Przy poborze wody z jednego hydrantu przy ciśnieniu 0,2 MPa wydajność hydrantu wynosiła 10,0 l/s.

Z poważaniem:

Prezes Zarządu

*mgr inż. Marek Wichtowski*