

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ariańskiej i ul. Świerkowej w Gorzowie Wlkp.**

Nr sprawy ZP/27/2024/S

Na podstawie §28 ust. 7 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych”, Zamawiający informuje o dokonaniu zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

I. Zmiany dotyczą Ogłoszenia

1. Po zmianach treść Ogłoszenia ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Sposób oraz termin składania ofert: ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/973078> do dnia **24.09.2024 r.** do godz. **09:00**.

II. Zmiany dotyczą SWZ Część I – IDW:

1. Po zmianach treść IDW pkt XVI.1 otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/973078> do dnia **24.09.2024 r.** do godz. **09:00**.

2. Po zmianach treść IDW pkt XVI.8 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi dnia **24.09.2024 r.** o godz. **09:15** za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/973078>.

III. Zmiany dotyczą SWZ Część III – Opis przedmiotu zamówienia:

1. Po zmianach treść Opisu przedmiotu zamówienia punkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zakres robót do realizacji:

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z załączonymi mapami poglądowymi. Poniżej przedstawiono główne założenia:

- Studzienki kanalizacyjne należy zaprojektować w takiej lokalizacji aby wszystkie działki oznaczone na załączniku nr 1 jako obszar do skanalizowania, miały możliwość podłączenia;
- Na sieci należy przewidzieć studnie kanalizacyjne których zagłębienie musi uwzględniać podłączenie przyległych budynków;
- Należy zaprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej od sieci do włączanej nieruchomości. Możliwość włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć poprzez studnie z kinetami zbiorczymi zlokalizowanymi na wysokości działek. Trasa i lokalizacja przyłącza musi być pisemnie uzgodniona z właścicielem działki. Wzór uzgodnienia Projektant ustali z Zamawiającym. Projektant przekaze Zamawiającemu wszystkie uzgodnienia, skatalogowane ze spisem działek i ulic. Zamawiający wymaga, aby projektant dokonał sprawdzenia lokalizacji istniejących wyjść przewodów kanalizacyjnych z budynków, zlokalizowanych na działkach zabudowanych i na ich podstawie zaprojektował studnie kanalizacyjne, umożliwiające włączenie się posesji. Należy zaprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych. W pozostałych przypadkach (niezabudowane nieruchomości stanowiące działki budowlane) Zamawiający wymaga

przewidzenie studni na sieci umożliwiającej włączenie się do niej.

- Zamawiający nie będzie budować przyłączy. Projektowane przyłącza nie mogą zostać objęte pozwoleniem na budowę i należy je na projekcie zagospodarowania terenu przedstawić odrębnym kolorem oraz wyszczególnić w legendzie z adnotacją „nie objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę”.
- W Kosztorysie inwestorskim / Przedmiarze robót nie należy uwzględniać przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,
- Celem jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (wstępna analiza potwierdza taką możliwość). W przypadku, gdyby nie było możliwości grawitacyjnego odbioru ścieków ze wszystkich posesji należy zaprojektować indywidualne przydomowe przepompownie ścieków i uzgodnić ich dobór i lokalizację w prywatnych działkach z właścicielami tych nieruchomości. Przydomowe przepompownie ścieków zostaną włączone do wspólnego przewodu tłoczego.

Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie rozwiązania techniczne i ich propozycje. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu celem uzyskania pozytywnej pisemnej opinii Zamawiającego. W celu uzgodnienia Wykonawca winien złożyć 2 egz. papierowej wersji projektu w siedzibie Zamawiającego. Przewidywany czas uzgodnienia projektu przez Zamawiającego szacuje się do 30 dni.

Pozostałe zapisy Opisu przedmiotu zamówienia, w tym punktu 2.2, bez zmian.

Wprowadzone zmiany stają się nieodłączną częścią SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.