



UWAGI

1. Układ sieciowy zasilania - **TNC**
2. Ochrona od porażen
- **szybkie odłączenie zasilania**
3. Układ instalacji odbiorczych
od latarni L1 - **TN-S**

Uwagi wykonawcze:

1. Stosować oprawy LED z kloszami z poliwęglanu krzemu
2. Oprawy zasilac przewodami YDY 3x1,5mm²
w latarniach zastosować układ TN-S
3. Oprawy zabezpieczać bezpiecznikami 2A
4. Kable należy układać zgodnie z normą SEP-E- 004
"Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne.
Projektowanie i budowa"

PZT	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie		
INWESTOR	MIASTO ŻYRARDÓW 96-300 Żyrardów Plac Jana Pawła II Nr 1		
LOKALIZACJA	96-300 Żyrardów, ul. J. Kacperskiej Nr 6b		
TREŚĆ RYS	Instalacje elektryczne pozostałe		
ELPRON Lechosław Piotrowski UL. Piłkarska 10a/4, 96-300 ŻYRARDÓW TEL. 601372478	SKALA	mgr inż. Lechosław Piotrowski opr.bud. 82/81 Sk-ce	RYS ELE -03
DATA	11. 2022		