



Urząd Miasta  
**Jastrzębie-Zdrój**

Biuro ds. Zamówień Publicznych

<b>Odpowiedź na zapytania</b>	
Data pisma:	22 czerwca 2023 roku
Sprawa:	„Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Ludowa, ul. Komuny Paryskiej”
Znak sprawy:	BZP.271.78.2023

## **Wg rozdzielnika**

### **Szanowni Państwo**

Informuję, że do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęło zapytanie od Wykonawcy (treść pytania z zachowaną oryginalną pisownią poniżej).

### **ZESTAW NR 2**

#### **Pytanie nr 1:**

Zwracam się z pytaniem, czy Żerdź żelbetowa ŻN-ŻER (3 szt.), która znajduje się w przedmiarze ul. Ludowej wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak to proszę o podanie wysokości.

#### **Odpowiedź:**

Żerdź strunobetonowa wirowana E-10, 5/4, 3 wskazana w pozycji 1.2, 1.3 i 1.4 przedmiaru wchodzi w zakres zamówienia. W załączniku nr 10 do specyfikacji warunków zamówienia tj. Opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli wymogów w pkt 2 wskazano, iż słup ma mieć wysokość 10,5 m.

**Przewodnicząca Komisji Przetargowej**

**Marta Sobczak**

#### **Podstawa prawna:**

- art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

#### **Rozdzielnik:**

Strona postępowania na Platformie zakupowej

#### **Kopia:**

BZP a/a