

Kodrąb, dnia 28.02.2023 r.

Zamawiający:

**Gmina Kodrąb
ul. Niepodległości 7,
97-512 Kodrąb**

**Adresat:
Wszyscy nabywcy Specyfikacji**

271.5.2023

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Zagospodarowanie centrum Kodręba**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Czy w elementach małej architektury wymogiem jest stal nierdzewna czy może być stal czarna ocynkowana i malowana proszkowo?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że wymaga aby w elementach małej architektury zastosowana była stal nierdzewna. Nie dopuszcza się zmiany na stal czarną ocynkowaną i malowaną proszkowo.

Pytanie nr 2:

„Proszę o informację jaki jest wymagany pojemnik/ wielkość projektowanej lawendy wąskolistnej, ponieważ nie ma tej informacji w specyfikacji”.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający zaleca zastosowanie pojemnika 2l czyli oznaczenie C2 dla okrągłego bądź P13 dla kwadratowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie nie ulega termin składania i otwarcia ofert..

Wójt Gminy Kodrąb

/-/

Bożena Krawczyk