

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

### „BUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI DUBIECKO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZEMYSŁU” – ETAP I

1. Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr.6 "Budynki przeznaczone do rozbiórki nie zawierają materiałów niebezpiecznych." Jednocześnie zamawiający zaznacza, że "Na budynku gospodarczym znajduje się pokrycie dachu z eternitu falistego.." Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa azbest jest materiałem niebezpiecznym, a osobą odpowiedzialną za ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest jest właściciel lub zarządca budowli, instalacji, urządzenia technicznego oraz terenu gdzie takie wyroby się znajdują. Do obowiązków właściciela należy również inwentaryzacja wszystkich wyrobów azbestowych. Na właścicielu lub zarządcy budynku lub instalacji spoczywa ponad to obowiązek:

- odpowiedniego oznakowania pomieszczeń, w których znajdują się wyroby azbestowe,
- opracowanie i wywieszenie w odpowiednim miejscu informacji ostrzegawczej o zagrożeniu azbestowym,
- zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami azbestowym

Proszę o informację, czy powyższe czynności zostały zrealizowane.

2. Usunięcie pokrycia dachowego wykonanego z azbestu wymaga zgłoszenia robót budowlanych, czy taka informacja została zgłoszona przez zamawiającego do odpowiednich organów?

3. Czy zamawiający posiada opracowany plan prac, który zawiera:

- opis zabezpieczenia obiektu i miejsca wykonywania prac przed zanieczyszczeniem otoczenia azbestem,
- harmonogram prac z podaniem ich lokalizacji i określeniem ilości powstających odpadów na poszczególnych etapach,
- informację o środkach zabezpieczenia pracowników,
- opis sposobu zabezpieczenia/pakowania odpadów,
- określenie miejsca składowania odpadów,
- określenie miejsc i częstotliwości monitorowania zawartości włókien azbestu w powietrzu podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu.

4. Proszę o informację, czy zamawiający wskaże miejsce utylizacji płyt eternitowych.

**Usunięcie pokrycia dachowego (eternitu) z budynku gospodarczego zostanie wykonane staraniem i na koszt zamawiającego, przed przekazaniem terenu budowy wykonawcy.**

5 - Jaki wykonawca ma przyjąć materiał do obsypki?

**Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu niespoistego, o wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszej niż 4.**

6 - Jaka ilość należy przyjąć - W związku na uczciwą konkurencję i nieprecyzyjny zakres ilość powinna być określona przez zamawiającego lub narysowany obszar który trzeba zasypać.

**1000 m<sup>3</sup>**

7 - Parametry materiału przed wbudowaniem i po wbudowaniu

**Wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 0,97**