



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Znak postępowania : ZO/40/AT/23

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: *Dostawa akumulatorów 12V 18Ah szt. 48 do urządzenia UPS dla Działu Diagnostyki Obrazowej im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu”*

Znak postępowania : ZO/40/AT/23

Obiekt: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im . J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Adres: Wrocław ul. Koszarowa 5; 51-149 Wrocław

Inwestor: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki im . J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Lokalizacja: Budynek A-2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Zakres usługi objętej kodem zamówienia, nazwy i kody:

31431000-6 – Akumulatory kwasowo- ołowiowe



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Znak postępowania : ZO/40/AT/23

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1. Przedmiot i zakres opracowania**
- 2. Podstawa opracowania**
- 3. Dane Ogólne**
- 4. Lokalizacja**
- 5. Realizacja zadania**
- 6. Warunki Techniczno-eksploatacyjne**
- 7. Przekazanie**
- 8. Wytyczne dot. Materiałów**
- 9. Dane o charakterze istniejącym i przewidywanych zagrożeń dla środowiska**
- 10. Wytyczne i warunki wykonania**
- 11. Kryteria oceny ofert**
- 12. Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy**



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Dostawa baterii akumulatorów współpracującej z UPS do sieci urządzeń diagnostycznych w budynku A1 na oddziale DDO . Zgodnie z notatką serwisową 784/AD/2022N zachodzi pilna konieczność wymiany 48 szt akumulatorów , aby przywrócić urządzenie UPS do pełnej sprawności .

Akumulatory o następujących parametrach :

Typ : AGM z zaworkami VRLA

Napięcie 12V

Pojemność 18 Ah

Wymiary zewnętrzne : dł. 181 cm ; szer. 77 cm ; wys. 167 cm

2. Podstawa opracowania:

- Notatką serwisową 784/AD/2022N ,
- Wizja lokalna,
- Obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Polskie Normy i przepisy budowlane.

3. Dane Ogólne:

Inwestor: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki im . J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

4. Lokalizacja:

Przedmiot zadania zlokalizowany jest w Budynku A-1 Dział Diagnostyki Obrazowej

5. Realizacja zadania:

Termin dostawy akumulatorów do Zamawiającego 45 dni od dnia podpisania umowy .

6. Warunki Techniczno-eksploatacyjne

1. Zakupione akumulatory do UPS-a są zgodne pod względem parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Akumulatory muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z produkcji roku dostawy i być dostarczone w gatunku I-ym.

7. Przekazanie .

Wykonawca w terminie 45 dni po podpisaniu umowy dostarczy Zamawiającemu we wskazane miejsce 48 szt. nowych akumulatorów wyprodukowanych w 2023 r zgodnych z przedstawionymi parametrami technicznymi i zgodnych z celem jakiego mają służyć .

Na okoliczność przekazania akumulatorów zostanie sporządzony protokół zdawczo odbiorczy.

Wykonawca zastrzega sobie wrywkowo sprawdzenie kilku szt. akumulatorów w celu



sprawdzenia czy dostarczone akumulatory posiadają wymagane parametry techniczne .

8. Wytyczne dot. materiałów.

Wszystkie akumulatory powinny być zgodne z określonymi wymaganiami w pkt Przedmiot i zakres opracowania, obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Zamawiającego.

Dopuszcza się zamiennie rozwiązania jeśli Dokumentacja lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość zastosowania różnych materiałów i pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków:

- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych,
- przedstawieniu zamiennych / równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) na etapie przetargu,
- uzyskaniu akceptacji inwestora, inspektora nadzoru po przedstawieniu wyczerpujących parametrów technicznych i wizualnych proponowanych rozwiązań.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Zamawiającego.

Dostawca powinien dostarczyć wyłącznie nowe, wcześniej nie używane akumulatory.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do montażu, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości były dostępne do kontroli przez przedstawiciela szpitala .

9. Dane o charakterze istniejącym i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska.

Brak zagrożeń dla środowiska.

10. Wytyczne i warunki wykonania

Dostawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z dostawą akumulatorów . Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas dostawy .

Dostawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.

11. Kryteria oceny ofert :

Cena brutto ryczałtowa za dostawę akumulatorów z kosztami transportu -	80 %
Udzielenie gwarancji na akumulatory	10%
Żywotność akumulatorów	10%

12. Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy :



Znak postępowania : ZO/40/AT/23

- Oferta powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania łącznie z kosztami transportu do Zleceniodawcy ,
- Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-prawne, przepisy powiązane i normy,
- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
- Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami,
- Okres gwarancji na materiały, urządzenia i osprzęt minimum **36 miesięcy**,
- Płatność **30 dni** od daty dostarczenia faktury,