

NP.26.2.91.24.BM

Kraków, dnia 7 listopada 2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr: NP.26.2.91.24.BM, którego przedmiotem wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z jej pielęgnacją, związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Park Stacja Wisła -kontynuacja”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 6:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie przekładowych wizualizacji ławek z I Etapu.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, iż nie posiada wizualizacji ławek z etapu I Parku Stacja Wisła. Zostały one wykonane przez Wykonawcę robót budowlanych na podstawie rysunku PZT.

Pytanie nr 7:

Proszę o informację dot. nawierzchni mineralnej. Sposób jej wykonania ma być zgodny z dokumentacją czy z przedmiarem? Łączna grubość warstw w dokumentacji: 61 cm, natomiast w przedmiarze: 37.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, iż przedmiary dotyczące nawierzchni mineralnej są zgodne z konstrukcją podbudowy opisanej w załączniku projektu wykonawczego i wynosi 37 cm. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, że nawierzchnia typu Hanse Grand została zamieniona na nawierzchnię mineralną.

Pytanie nr 8:

Proszę o informację czy do nawadniania należy przyjąć worki nawadniające zgodnie z projektem, czy system nawadniająco-napowietrzający zgodnie z przedmiarem?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, iż pozostawia dowolność w wyborze systemu nawodnienia (worki nawadniające lub system nawadniająco-napowietrzający) z podkreśleniem, że Wykonawca ma zapewnić optymalne warunki dla przyjęcia i rozwoju drzew poprzez systematyczne uzupełnianie wody.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, **Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.