

Wyjaśnienie treści SWZ

*dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.:
„Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w miejscowości Bieruń Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach”*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania do treści SWZ :

Pyt 1. W zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej jest przedmiar branży „Klimatyzacja”. Brak jest projektu powyższej branży. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Projekt klimatyzacji znajduje się w zał. Nr 8 do SWZ w katalogu instalacje CO.

Pyt 2. Na jaką wysokość należy przewidzieć panele wygłuszające na ścianach w pom. Siłowni?

Odp. Na pełną wysokość pomieszczenia tj. 3,0m.

Pyt 3. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy tynkować stropów powyżej poziomu sufitu podwieszanego.

Odp. Należy tynkować strop powyżej sufitu powieszanego.

Pyt 4. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy malować stropów powyżej poziomu sufitu podwieszanego.

Odp. Należy malować strop powyżej sufitu podwieszanego.

Pyt 5. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy tynkować ścian powyżej poziomu sufitu podwieszanego

Odp. Należy tynkować ścianę powyżej sufitu podwieszanego.

Pyt 6. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy malować ścian powyżej poziomu sufitu podwieszanego.

Odp. Należy malować ścianę powyżej sufitu podwieszanego.

Pyt 7. Prosimy o potwierdzenie, że płytki ściennie o wymiarach 119,8cm x 239,8 cm należy wycenić jako spieki kwarcowe.

Odp. Zaproponowane w projekcie płytki o wymiarach 119,8cm x 239,8 cm są gresami.

Pyt 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę spieków na płytki ceramiczne o formatach 30x30 cm lub 60x60 cm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z up. Komendanta Miejskiego
mł. bryg. mgr inż. Sebastian Łukowicz