

Legenda:

- Woda zimna
- Woda ciepła
- Cyrkulacja
- Kanalizacja podposadzkowa
- Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna
- Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna prowadzona pod stropem
- Kanalizacja sanitarna - przewody odpowietrzające
- Odprowadzenie skroplin

Pw1 Projektowany pion instalacji wody

Pk1 Projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej

ZN Zawór napowietrzający

K10 Istniejące piony instalacji wod-kan zlokalizowane na podstawie udostępnionej dokumentacji powykonawczej remontu I etapu

PPOŻ Przejście pożarowe

Jednostki wewnętrzne klimatyzacji, lokalizacja wg projektu wentylacji i klimatyzacji

U Unit laryngologiczny podłączenia:
woda wyprowadzenie 50 cm nad posadzką - zawór 3/4"
kanalizacja odpływ ø50 20 cm nad posadzką

Uwaga!!
W zakresie opracowania nie wchodzi oddział zwiększający się na II piętrze oraz pomieszczenia sterylizatorni zlokalizowane na niższym I wysokim parterze.

Istniejące rurociągi oraz piony kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji przedstawione w projekcie zlokalizowano na podstawie udostępnionej dokumentacji powykonawczej remontu I etapu.

Istniejące piony kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji nie opisane na rysunkach zlokalizować na budowie przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca odpowiedzialny jest do dokonania odkrywek wszystkich istniejących instalacji i ustalenia dokładnego miejsca ich lokalizacji. W przypadku wykryta różnic między stanem istniejącym a założonym w projekcie należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

Na rysunku pokazano podejścia wod-kan do przyborów sanitarnych zlokalizowanych na kondygnacjach, które nie wchodzą w zakres opracowania. Na etapie demontaży należy zweryfikować ich ilość i w przypadku wykrycia dodatkowych instalacji podejść, podłączyć je do projektowanej instalacji na kondygnacjach objętych zakresem opracowania.

Rzędne kanalizacji podposadzkowej oszacowano na podstawie przesłanych przez Architekta przekrojów. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokonać odkrywek istniejących podejść do pionowych studni i rzędne wyjść kanalizacyjnych dostosować do rzędnych istniejących. Kanalizacja podposadzkowa w rejonie sterylizatorni poza zakresem opracowania.

Piwy przejścia przez pasywny oddzielenie pożarowego należy uszczelnić systemowo materiałem posiadającym odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w tego typu przegrodach budowlanych.

Odprowadzenie skroplin wykonać z rur i kształtek PVC łączonych systemem klejonym i włączać do najbliższych pionów i przewodów kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie lub do odejść kanalizacyjnych pod umywalką poprzez syfon z podejściem do pralki.

Lokalizacja klimatyzatorów wg projektu wentylacji i klimatyzacji.

Rzędne prowadzenia instalacji kanalizacji podano do dna rury od podłoża 0,00.

Wyliczenie wypoosażenia specjalistycznego wg wytycznych Inwestora podczas projektowania.

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGII I MONTAŻU. JEŻELI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAUWAŻONO BŁĘDY W TRAKCIE TRWANIA WYKONANIA ROBÓT ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI, NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAKŁADY MATERIAŁOWE LUB TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE MOŻĄ BYĆ WYPROWADZANE I ZOSTAŁY ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEŻY RUZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYCH BRANŻ PRZYSTOSOWUJĄCYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTÓRYKOLWIEK CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

ILOŚCI I DŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SĄ PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLĘDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NARYSOWANE I OPISANE LUB WYNIKAJĄ Z KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I JEJ FUNKCJONOWANIA.

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	mgr inż. Piotr Płeń		
Sprawdził	mgr inż. Adam Głowacz		
Opracował	mgr inż. Izabela Szczypa		

Nazwisko / Podpis

Nr uprawnień: SLK/4353/PWOS/12 (od ograniczeń w specjalności instalacyjnej); MAP/7778/POOS/13 (od ograniczeń w specjalności instalacyjnej)

Data: 05.2018

Stadium: **PW**

Skala: 1:100

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Inwestycja: Przebudowa oraz przystosowanie do przejęcia przekazanych budynku oddziału Otorynolaryngologii SPSK im. Andrzeja Mielęckiego SUM wraz z instalacjami instalacji wentylacji (mechanicznej) jasła medycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OTORYNOLARYNGOLOGII - WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM" - ETAP 3.

Lokalizacja: Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obręb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54_55, 56, 56, jedn. ewid. 246901, 1, M.Katowice

Nazwa rysunku: **RZUT NISKIEGO PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN**

Branża: **INSTALACJE SANITARNE**

Nr rys.: **WK1**