

DM.6853.113.2.2022

Gorlice, 2022 – 11 – 16

Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 listopada 2022 r. w części dot. uzgodnienia umieszczenia w pasie drogowym dróg wewnętrznych sieci wodociągowej,

zezwalam

na umieszczenie w drodze gminnej wewnętrznej na działce nr 1347 w Kobylance sieci wodociągowej, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszego pisma, przy zachowaniu następujących warunków:

- a. Przekroczenie drogi wykonać metodą bezwykopową;
- b. Sieć umieścić na głębokości min. 1,20 m licząc od rzędnej nawierzchni drogi do wierzchołka rury;
- c. Komory przewiertowe zlokalizować w odległości min. 1,0 m poza krawędzią drogi gminnej (nawierzchnia bitumiczna);
- d. Wykonawca we własnym zakresie dokona oznakowania terenu budowy o trwających pracach i odpowiada za bezpieczeństwo podczas prowadzonych prac;
- e. W przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac **Wykonawca** we własnym zakresie i na własny koszt usunie powstałe szkody;
- f. Wykonane roboty, przed zasypaniem wykopu należy zgłosić do tut. urzędu celem protokolarnego odbioru.

Informuję, że droga na działce nr 1347 nie została zaliczona do kategorii dróg publicznych, wobec czego jest drogą wewnętrzną, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Załącznik: 1 szt.

Z up. WOJTA GMINY
mgr inż. Marcin Bulsiewicz
Koordynator
Zespołu ds. Dróg i Mostów

Otrzymują:

1. Pan Marek Huk – pełnomocnik inwestora;
2. a/a.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane, została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu - na stronie <https://bip.malopolska.pl/uggorlice> - w zakładce Ochrona danych osobowych (RODO)

mgr inż. Marcin Buśiewicz
Koordynator
Zespołu ds. Dróg i Mostów

