



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORLICACH

Gorlice, dnia 21 listopada 2022 r.

Znak: ON-NZ.90831.1.39.2022

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., poz. 1650. z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

po rozpatrzeniu wniosku:

Marka Huka Usługi projektowe
38-333 Zagórzany 286

z dnia 16 listopada 2022 r.

Inwestor:

Gmina Gorlice

38-300 Gorlice, ul. 11-go Listopada 2

Autor opracowania: Biuro Projektowe Marek Huk

u z g a d n i a

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt

„Rozbudowa sieci wodociągowej Kobylanka - Kryg”

bez zastrzeżeń

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gorlicach
38-320 Gorlice, ul. Józefa Michalusa 1/2
www.gov.pl/web/psse-gorlice e-mail: psse.gorlice@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Gorlice/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 35 37 343, tel. (+48) 18 35 36 551
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 35 37 343, (+48) 18 35 36 551
REGON: 000654256 / NIP: 738-10-21-970

uzasadnienie

Projektowana sieć wodociągowa będzie łącznikiem pomiędzy siecią wodociągową w miejscowości Kobylanka a wodociągiem w miejscowości Kryg. Przedmiotowa sieć wodociągowa obsługiwała będzie budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane na rozpatrywanym terenie i stanowiła będzie źródło zaopatrzenia w wodę do celów bytowo-gospodarczych. Projekt obejmuje budowę odcinak sieci wodociągowej wykonanej z rur: - PE 100 SDR 11 PN16 o średnicy 140 x 14,6 mm L = 2 059,50 mb, - PE 100 SDR 11 PN16 o średnicy 110 x 10,0 mm L = 482,00 mb, - PE 100 SDR 11 PN16 o średnicy 63 x 5,8 mm L = 61,00 mb. Uzbrojenie sieci: zasuw odcinające żeliwne DN-50 – 16 szt., zasuw odcinające DN-80 z hydrantem nadziemnym 11 kompletów, zasuw odcinające żeliwne DN-100 – 1 szt., zasuw odcinające żeliwne DN-125 – 3 szt. Projektuje się wykonanie prac ziemnych metodą mieszaną na zaznaczonych odcinka metoda przewiertu sterowanego oraz pozostałe odcinki wykopy tradycyjne. Materiały stosowane do wykonania sieci powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. Przed oddaniem wodociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, następnie płukanie i dezynfekcję. W końcowej fazie należy wykonać laboratoryjne badanie jakości wody.

Zaproponowane rozwiązania projektowe spełni wymogi higienicznosanitarne stawiane tego typu obiektom.

W związku z powyższym wydano opinię sanitarną jak w sentencji.

Niniejsza opinia sanitarna jest ważna pod warunkiem dołączenia do niej projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej Kobylanka - Kryg” na którym znajduje się klauzula ON-NZ.90831.1.39.2022 stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach.

Załączniki:

1. Projekt: „Rozbudowa sieci wodociągowej Kobylanka - Kryg”



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gorlicach
[Signature]
mgr Jadwiga Wójtowicz

Otrzymują:

1. Marek Huk 38-333 Zagórzany 286
2. N.Z. w / m.

+ ZAŁ

Wyk.: Ł. Pawłowski, tel.: 18 35 37 343 wew. 48