


WĘZEL	D11	D10	D1
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	108,10	112,08	113,48
RZĘDNA DNA KANAŁU [m n.p.m.]	115,00	114,00	113,48
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m]	1,30	1,25	1,17
DŁUGOŚĆ [m], SPADEK [%]	L=59,0m / i=1,70%		L=50,0m / i=1,07%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	250PVC		250PVC
ODLEGŁOŚCI	0,00	59,00	109,00



WĘZEL	D1	OS	W1-KD
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	108,05	114,60	113,80
RZĘDNA DNA KANAŁU [m n.p.m.]	113,48	113,47	113,53
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m]	1,17	1,13	0,65
DŁUGOŚĆ [m], SPADEK [%]	L=2,90m / i=0,3%		L=3,00m / i=0,3%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	315PVC		315PVC
ODLEGŁOŚCI	0,00	2,90	5,90

Nazwa i adres obiektu budowlanego			
Przebudowa odcinka drogi gminnej, budowa kanalizacji deszczowej na ul. Białachowskiej na terenie gminy Zblewo			
Inwestor: Gmina Zblewo			
Nazwa rysunku		Skala 1:100/500	
Profil kanalizacji deszczowej		Nr rys 2.2	
Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant br. sanitarna	Zygmunt Cheba	Upr. bud. AN/8346/138/84	
Sprawdził br. sanitarna	mgr inż. Zbigniew Łojewski	Upr. bud. POM/0045/PWOS/12	
7 sierpień 2019r			