

RI.271.10.2022

Krzymów, dnia 25.03.2022 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: **Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie systemowe wraz z wdrożeniem**

Numer BZP: 2022/BZP 00088155/01

Znak sprawy: RI.271.10.2022

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

Dotyczy części 1 pozycja 10. Proszę wyjaśnić, jakich prędkości kserokopiarki wymaga Zamawiający. Ocenie opis jest dopasowany do dwóch maszyn - jest to kopia z specyfikacji producenta /sklepu internetowego/ gdzie jeden opis jest dla dwóch modeli.

Odpowiedź:

prędkości kopii/drukowania A4 minimum 30 str./min.

prędkości kopii/drukowania A3 minimum 15 str./min.

Pytanie nr 2.

By móc realnie wycenić montaż systemów monitoringu serwerowni, proszę przestawić rysunki techniczne, zdjęcia, lokalizacje serwerowni. Jej wymiary, orientacyjne umieszczenie wymaganych elementów, zaznaczenie istniejącej infrastruktury, w tym sieci elektrycznej i internetowej. Czy Zamawiający wymaga, by czujniki były podpięte do istniejącej sieci? Jeśli tak - to jakiej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby czujniki dotyczące zasilania były podłączone do istniejącej sieci elektrycznej. Urządzenie monitorujące ma być zamontowane w istniejącej szafie RACK 19 oraz podłączone do użytkowanego switch-a który znajduje się w serwerowni.

Zamawiający przekazuje w załączeniu (rysunek_techiczny-serwerownia.pdf) wycinek z rysunku technicznego przedstawiający lokalizację serwerowni (pomieszczenie nr 201 o powierzchni 9,80 m²).

Z-ca Wójta Gminy Krzymów
/-/ Roman Gęziak