



Czyżew, 2024-10-10

RG.271.14-3.2024

**Wykonawcy postępowania  
RG.271.14.2024**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, stosownie do treści art. 132 ustawy PZP, na dostawy pn. : „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Czyżew**”

Postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod linkiem <https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/550155-2024> pod nr [550155-2024](#) z dnia 12.09.2024r oraz pod nr [607845-2024](#) z dnia 09.10.2024r oraz pod nr [611662-2024](#) z dnia 10.10.2024r

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320), w odpowiedzi na wnioski wykonawców udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

**Pytanie 11**

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie do specyfikacji SWZ 1. Zamawiający wskazuje w załączniku nr 1 do OPZ – Tabela doboru urządzeń, że oprawa stylizowana typ 1 powinna posiadać moc max. 35W i strumień min. 4410. Tymczasem w załączniku nr 6 do OPZ opis oprawy stylizowanej typ 1, Zamawiający wskazuje, że oprawa ma posiadać moc nie większą niż 38W, a strumień nie mniejszy niż 4900lm. Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający wymaga oprawy "max. 35W i min. 4410 lm", czy "max 38W i min. 4900lm".

**Wyjaśnienie**

Zamawiający informuje że prawidłowa wartość dla oprawy stylizowana typ 1 to moc nie większa niż 38W i strumień nie mniejszy niż 4900 lm

**Pytanie 12**

Dzień dobry, zwracam się z prośbą o przestanie wyjaśnień. Według zapisów w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy "... Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) Modernizacji wszystkich szaf oświetleniowych na terenie gminy
- 2) Montażu dodatkowych słupów oświetleniowych aluminiowych o wys. 12m
- 3) Wymiany wyścięgników
- 4) Montażu systemu zdalnego sterowania SO i nowymi oprawami LED
- 5) Modernizacji opraw sodowych na nowe LED..."

Zaś wg załącznika Nr 3 do SWZ "formularz ofertowy" występuje również zapis iż w cenie należy uwzględnić koszt dokumentacji projektowej. Czy przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej ?

Wyjaśnienie

Tak należy wykonać dokumentację projektową, potrzebną do modernizacji szaf oświetleniowych. Dokumentacja musi zostać wykonana na podstawie zał. nr 9 (warunki techniczne) do OPZ.

### **Zmiana treści SWZ**

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się z wyjaśnieniami treści SWZ i przygotowania oferty.

Nowy termin składania ofert stanowi dzień **18 października 2024** godz. 11.00

Otwarcie ofert odbędzie się 18 października 2024r o godz. 11.15

W związku w powyższym zmienia się termin związania ofertą na dzień 15.01.2025r

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

.....  
podpis osoby upoważnionej