


Zapewnić długość instalacji  
w rozwinięciu min. 3mb licząc  
od gazomierza do kuchenki.

Kuchnia gazowa 5  
palnikowa 14kW.



Przyłącze gazu wg  
opracowania  
dostawcy gazu  
Pe32.

Oznaczenia:

— **GAZ** — Instalacja gazu – projektowana.  
● Kurek odcinający  
r.o.32 Stalowa rura ochronna

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <br>AUTOCAD LT | <b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</b><br><b>arch. EMILIA RODZIŃSKA</b><br>51-503 WROCŁAW<br>tel.601 58 08 63,<br>ul.MUROWANA 13/2<br>emirod@poczta.onet.pl |                                  |
| TEMAT   | PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ   | data:<br>12.2020r.               |
| ADRES   | 55-220 MIŁOSZYCE, ul. GŁÓWNA 7a, NR DZ. 281; AM-2;<br>jedn. ewid. 021503_5,JELCZ-LASKOWICE; obręb 0013, MIŁOSZYCE                                      | stadium:<br><b>PW</b>            |
| INWESTOR  | GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL.WITOSA 24, 55-230 JELCZ-LASKOWICE  |                                  |
| AUTOR   | mgr inż. Piotr Pilichiewicz nr upr. DOŚ/0349/PWBS/16   |                                  |
| NAZWA<br>RYSUNKU  | Izometria instalacji gazu.   | skala<br>1:50<br>rys.nr:<br>IS-3 |