



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław 27.12.2021 r.

EZP 583/2021

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

**dot. postępowania M-60/2021 PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ
STACJI SPRĘŻAREK POWIETRZA MEDYCZNEGO I BUDOWA STACJI
SPRĘŻAREK POWIETRZA POZAMEDYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ
PROJEKTOWĄ W SZPITALU WIELOSPECJALISTYCZNYM IM DR. LUDWIKA
BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU**

Zamawiający działając na mocy art. 284 ust.2 (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1

Zamawiający w SIWZ zapisał "Zakres przebudowy i modernizacji istniejącej stacji sprężarek powietrza medycznego, musi także obejmować budowę stacji sprężarek powietrza pozamedycznego – technologicznego oraz budowę niezależnego systemu rurociągowego gazów medycznych i jego podłączenia, przeznaczonego dla zasilania urządzeń w Centralnej Sterylizatorni Szpitala. "

- prosimy o podanie szacowanej długości rurociągu
- prosimy o podanie ilości punktów odbiorczych
- prosimy o podanie typu punktów odbiorczych, AGA, ISO, DIN? lub co będzie do nich podłączane

Odpowiedź:

Długość rurociągu dla powietrza medycznego ok. 150m; ilość zasilanych urządzeń centralnej sterylizatorni – autoklawy parowe – 3szt., gniazda poboru – 2szt.

Pytanie 2

Zamawiający w Koncepcji zapisał: " w podwójny filtr węglowy - opcja;" Norma PN- EN 7396-1 nie wymaga tego filtra . Prosimy o wyjaśnienie czy zapis opcja oznacza że Zamawiający również nie wymaga tego filtra

Odpowiedź:

Norma nie wymaga filtra węglowego, ale jego zastosowanie poprawia jakość powietrza medycznego, zmniejszając radykalnie zawartość cząstek oleju w powietrzu medycznym. Zamawiający podtrzymuje zasadność zastosowania filtra węglowego.





**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga komponentów i półproduktów instalacji gazów medycznych oznakowanych znakiem CE dla wyrobu medycznego i stosownej deklaracji zgodności (załączonej do oferty), która w swej treści będzie opisywać komponenty i półprodukty będące przedmiotem niniejszego postępowania tj: Stację powietrza medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania w sprężarkowni powietrza medycznego, urządzeń oraz komponentów gwarantujących osiągnięcie wymaganej przez normę PN EN ISO 7396-1:2016 jakości powietrza medycznego zgodnej w Farmakopeę Europejską.

Pytanie 4

W związku z tym, że Stacja powietrza medycznego jest wyrobem medycznym odpowiedniej klasy i objęta jest stawką 8% na podst. ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U.Nr 54 poz.535, zał. 3 poz.105, czy Wykonawca w formularzu ofertowym zgodnie z prawem może rozbić kwotę na roboty budowlane – Vat 23% i stacja powietrza medycznego – VAT 8%?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozbicie stawki Vat jak powyżej.


Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty opierającej się na systemie przemysłowym, który ma znak CE ale nie jest wyrobem medycznym?

Jednocześnie pragnę poinformować, że zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Zamawiający może korzystać wyłącznie ze stacji powietrza medycznego, produkującej powietrze oddechowe, która posiada deklarację CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w Pytaniu nr 3.



Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Joanna Brzek