istn. ZK2

ZL2
400

315
400

PEN

HDGs 3x1,5

PWP

3

DPX 400A

RGnN

P_s=**187** kW

I_b=**290,2** A

cosφ=0,93

Sekcja 3

oświetlenie korytarz techniczny 24V

Zas. trafo 24V

24V/230V

ośw. korytarz piwnica

ośw. korytarz parter C

ośw. korytarz piwnica C

ośw. pom. pod schodami

ośw. Korytarz parter A

ośw. Klatka A

ośw. Klatka B

ośw. Korytarz B

N PE

Sekcja 1

50/63A RS-P/1 , RS-I/1

20/63A RS-P/7

40/63A RS-P/2, RS-I/2

25/63A RS-0/1 (Kotłownia)

25/63A RS-0/2

Gn. p/t piwnica

Zas.cewka przekaźnika

Zas UPS Emerson

Zas obw. nr 9

Zas obw. nr 10

Zas obw. nr 11

Zas obw. nr 12

3xNe

N PE



Sekcja 4

obwód nr 12

obwód nr 11

obwód nr 10

obwód nr 9

obwód nr 8

obwód nr 7

obwód nr 6

obwód nr 5

obwód nr 4

obwód nr 3

obwód nr 2

obwód nr 1

N PE

3xNe

Sekcja 2

rozdzielnia ośw. ewakuacyjne

klatka A ośw. ewakuacyjne

piwnica ośw. ewakuacyjne

korytarz A piętro i parter ośw. ewakuacyjne

korytarz B parter ośw. ewakuacyjne

klatka B ośw. ewakuacyjne

korytarz B ośw. ewakuacyjne

korytarz C ośw. ewakuacyjne

gn. 3 fazowe

zas. cewka stycznika

rezerwa

zas. stycznika obwodów ewakuacyjnych

zas. centrala telefoniczna

zas. dzwonek

N PE

3xNe

50/160A TYP 1+2 (klasa B+C)

PFA-16P

6/32A

TR

YAKXS 4x150

200/250A

Sekcja 1

63/160A

Sekcja 2

40/160A

Sekcja 3

63/160A

Sekcja 4

63/160A

SART Sp. z o. o. ARCHITRIADA
e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszków ul. Czerwonych maków 11

inwestycja:
REMONT W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W LEGIONOWIE

lokalizacja:
05-120 Legionowo, ul. Targowa 71

inwestor:
Powiat Legionowski
05-119 Legionowo, ul. Sikorskiego 11

nazwa rysunku:
Schemat ideowy zasilania - RGnN

projektant:
mgr inż. Marcin Waszczuk
upr. nr MAZ/0554/PWOE/14
w specj.instalacje elektryczne

podpis:

branża: ELEKTRYCZNA

faza: -WYKONAWCZY

data: marzec 2021

skala:

nr rysunku: EPW-03