



Objaśnienia:

- proj. ściana zewnętrzna z bloczka ceramicznego szczelinowego gr. 38cm
- do rozbiórki
- zakres przebudowy

Uwagi:

- pow. kotłowni po przebudowie pos. cem. bez zmian
- pow. po zmianie 25,74m2

Objaśnienia dla inst. c.o.

- projektowany kocioł c.o. opalany ekogroszkiem z zasobnikiem opału mocy 100 kW kl. energetyczna V
- projektowany rozdzielacz c.o.
- istn. komin dymowy do uszczelnienia
- nagrzewnica z inst. c.o. z nadmuchem powietrza 4,0kW
- instalacja c.o. z rur z PE prowadzona w posadzce pom.

Uwagi:

- pozostała część inst. c.o. podłączona do proj. rozdzielacza c.o.

 <div>Jednostka projektowa "BUIP" Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych Leszek Fioncek 46-250 Wólczyn ul. Młyńska 2B tel. mobil 662 892 487 adres e-mail: buip_fioncek@op.pl</div>				Skala	
Nazwa rysunku	Instalacja c.o.			1: 75	
Temat opracowania	Budowa budynku garażowego wraz z przebudową pom. kotłowni			Data	
Lokalizacja Inwestycji	Wólczyn ul. Byczyńska 4 działka nr 75 ark. m. 2			01 2022	
Inwestor	Gmina Wólczyn			Rys.	
Adres Inwestora	Wólczyn ul. Dworcowa 1			nr1PK	
Dane osobowe	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis		
Autor opracowania:	Leszek Fioncek	94/90/Op			
Program	Certificate ZWCAD 2019 Professional nr licencji X8AG-ZZD6				