

Piotrków Tryb., 17.08.2022 r.

SPZ.271.20.2022

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), pn.:

„Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w Piotrkowie Trybunalskim.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 6 z dnia 29.07.2022 pyt. 4 dotyczącego zmiany konstrukcji ścieżki rowerowej z kostki betonowej na nawierzchnię bitumiczną koloru czerwonego na odcinku od ul. Wroniej do Granicznej prosimy o zamieszczenie rysunków - przekrojów konstrukcyjnych uwzględniających tą zmianę z pokazaniem warstw konstrukcyjnych i ich grubości. Czy pozostałe warstwy konstrukcyjne w związku z tą zmianą pozostają takie jak pod kostką betonową? Prosimy o wyjaśnienie i uwzględnienie zmiany istotnej w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Na odcinku od ul. Wroniej do Granicznej, konstrukcję ścieżki rowerowej z kostki betonowej należy zmienić na nawierzchnię bitumiczną koloru czerwonego zgodnie z konstrukcją w PFU (TOM 1 str. 34, pkt. 15, ppkt. f), jak dla odcinka od ul. Wroniej do ronda przy ul. Żeromskiego.

Andrzej Kacperek
I Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/