



WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa fragmentu DW 218 – ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną Etap I**

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje wyjaśnień treści SWZ we wskazanym niżej zakresie:

Pytanie nr 219

Dotyczy sieć wodociągowa - projekt zamienny: Prosimy o udostępnienie profilu sieci wodociągowej wskazanej w poz. 111 przedmiaru zamiennego (4.3.5. PR WKS - GIWK) - brak w dokumentacji profilu sieci wodociągowej z rur żeliwnych dn 150 o długości 142,6 mb.

Odpowiedź nr 219

Zamawiający informuje, iż sieć wodociągowa z rur żeliwnych dn 150 o długości 142,6 mb w dokumentacji projektowej 4.3.5. nie występuje. Odcinek ten występuje w dokumentacji projektowej 4.3.3.

W związku z powyższym Zamawiający załącza zaktualizowane przedmiary branży sanitarnej 4.3.3.PR_WKS_zamienny 2 oraz 4.3.5.PR_WKS-GIWK_zamienny 2 (zaktualizowane przedmiary stanowią załączniki nr 23 i 24). W przedmiarach robót zostały poprawione błędy obliczeniowe, które wynikły przy zliczaniu i rozdzielaniu ilości sieci wodociągowej z obu dokumentacji dot. przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Ponadto Zamawiający, załącza zaktualizowany profil wodociągu rysunek „4665-PW-4.3.3-2.4 Profil wodociągu, cz.4_zamienny 2”. Na rysunku dodano opis o konieczności stosowania połączeń blokowanych na odcinku sieci W104-W146 (zaktualizowany rysunek stanowi załącznik nr 25).

2. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na konieczność poprawienia omyłek, aktualizacji oraz uszczegółowienia elementów technologii robót w projektach wykonawczych branży sanitarnej dokonuje poniższych zmian treści SWZ:
 - a) Zmianie ulegają dotychczasowe Przedmiary robót branży sanitarnej 4.3.3.PR WKS oraz 4.3.5.PR WKS-GIWK z folderu 4.3_SAN_zamienny tj. załącznik nr 6 do OPZ, stanowiący zał. nr 8 do SWZ. Przedmiar robót tj. załącznik nr 6 do OPZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Dotychczasowe załączniki przedmiary robót pn. 4.3.3.PR WKS oraz 4.3.5.PR WKS-GIWK załączone w folderze 4.3_SAN_zamienny załącznik nr 6 do OPZ przestają obowiązywać.

W przedmiarze robót 4.3.3.PR WKS_zamienny 2 zmianie ulegają:

Pozycję 1.8 rozbito 1.8a i 1.8b:

Pozycja 1.8a - zmieniono na: 130,2 m

Pozycja 1.8b - zmieniono na: 142,6 m

Pozycja 1.28 - zmieniono na 1232,1 mb

Pozycja 1.29 - zmieniono na 1232,1 mb

W przedmiarze robót 4.3.5.PR WKS-GIWK_zamienny 2 zmianie ulegają:

Pozycję 1.8 rozbito 1.8a i 1.8b:

Pozycja 1.8a - zmieniono na: 213,6 m

Pozycja 1.8b - zmieniono na: 126,3 m

Pozycja 1.27 - zmieniono na 1764,0 mb

Pozycja 1.28 - zmieniono na 1764,0 mb

- b) Zmianie ulega dotychczasowy rysunek „4665-PW-4.3.3-2.4 Profil wodociągu, cz.4” w projekcie wykonawczym branży sanitarnej 4.3_SAN_zamienny 1 tj. załącznik nr 2 do OPZ, stanowiący zał. nr 8 do SWZ. Rysunek „4665-PW-4.3.3-2.4 Profil wodociągu, cz.4” w projekcie wykonawczym 4.3_SAN_zamienny 1 tj. załącznik nr 2 do OPZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

Dotychczasowy rysunek „4665-PW-4.3.3-2.4 Profil wodociągu, cz.4” przestaje obowiązywać.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 30-11-2022

Załączniki:

23. Zał. nr 6 do OPZ_zamienny przedmiar br. sanitarnej_4.3_SAN_4.3.3.PR_WKS_zamienny 2
24. Zał. nr 6 do OPZ_zamienny przedmiar br. sanitarnej_4.3_SAN_4.3.5.PR_WKS-GIWK_zamienny 2
25. Zał. nr 2 do OPZ_zamienny rysunek br. sanitarnej_4665-PW-4.3.3-2.4 Profil wodociągu, cz.4_zamienny 2