



PW.271.3.2023

Bolków 22.06.2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków”

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2,6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami .

PYTANIE 1:

Zamawiający w SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) rozdział VIII Warunki udziału w postępowaniu pkt. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, ppkt (b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia wskazał:


Wykonawca spełni warunek: jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami:

1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 razy pełnił funkcję kierownika budowy przy inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę ujęcia wody, pompowni wody (hydroforni) lub stacji uzdatniania wody.

Wnosimy o dopuszczenie poniższego doświadczenia:

1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 razy pełnił funkcję kierownika robót przy inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę ujęcia wody, pompowni wody (hydroforni) lub stacji uzdatniania wody,

Biorąc pod uwagę Obecne uwarunkowania rynkowe w ocenie Wykonawcy dopuszczenie powyższego doświadczenia dla osoby przewidzianej na stanowisko Kierownika robót spowoduje zwiększenie liczby podmiotów dopuszczonych do postępowania oraz wzroście konkurencyjności ofert,



Odp. : Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę w zakresie określenia warunków udziału w postępowaniu w rozdział VIII SWZ - Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia podpunkt b1 który otrzymuje brzmienie :

b1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. :

- **1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 razy pełnił funkcję kierownika budowy przy inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę ujęcia wody, pompowni wody (hydroforni) lub stacji uzdatniania wody,
- **1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 razy pełnił funkcję kierownika budowy/robót przy inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę ujęcia wody, pompowni wody (hydroforni) lub stacji uzdatniania wody,
- **1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 razy pełnił funkcję kierownika budowy/robót przy inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę ujęcia wody, pompowni wody (hydroforni) lub stacji uzdatniania wody,
- **1 osobą pełniącą funkcję technologa wody**, która co najmniej 2 razy dokonała rozruchu instalacji technologicznej na inwestycji polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie pompowni wody (hydroforni) lub stacji uzdatniania wody (SUW), w tym co najmniej jedna instalacje o wydajności min. 20 [m³/h].

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są dla Wykonawców wiążące.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - dokonuje zmian w treści SWZ. Zmianie ulega treść SWZ . Obowiązująca wersja SWZ wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje opublikowana jednocześnie z niniejszym pismem. Oferty należy składać na podstawie obowiązującej wersji SWZ, załączników i dokumentacji.



GMINA BOLKÓW

Rozdział XVII pkt.1 i 3 SWZ otrzymują brzmienie
„XVII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT „

1. Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 04.07.2023r do godz. 10.00”.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2023 r. o godz 10 15 za pośrednictwem Platformy

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są dla Wykonawców wiążące . Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu .


BURMISTRZ
BOLKÓWA
Grzegorz Kucab