

Katowice, 23.10.2024r.

Zamawiający:

Katowickie Towarzystwo Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o.

ul. Krasińskiego 14

40-019 Katowice

https://platformazakupowa.pl/pn/tbs_katowice/proceedings

Nr postępowania: ZP/7/24

**WYJAŚNIENIA NR 1
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/7/24**

W odpowiedzi na otrzymane zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS Sp. z o.o., Zamawiający – Katowickie TBS Sp. z o.o. na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) przedstawia poniżej treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie1:

„Projekty budowlane dostarczone w załącznikach 1.1-1.10 wspominają o konieczności ustanowienia połączenia internetowego z wykorzystaniem nadajnika radiowego, łączącego się z nadajnikiem umiejscowionym na parkingu przy ul. Saint Etienne. Jest to budynek oddalony od ul. Sławka o około 6 kilometrów w linii prostej, jednocześnie jest to budynek niewysoki, otoczony w kierunku ul. Sławka licznymi, wysokimi blokami, które mogą uniemożliwić poprawne połączenie radiowe. Proszę o informacje techniczne dotyczące nadajnika umiejscowionego przy wspomnianym parkingu, a także informacje, w jaki sposób Zamawiający przewiduje alternatywne połączenie internetowe w przypadku wystąpienia problemów z połączeniem radiowym.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na Państwa pytanie informujemy, że w projektach budowlano – wykonawczych (załączniki 1.1 – 1.10), w rozdziale 20 Monitoring parametrów, akapit 6 dotyczący projektowanej instalacji teletechnicznej do obsługi i monitorowania instalacji wytwórczych, wkradł się błąd związany z lokalizacją obiektu, w którym należy instalację podłączyć z siecią Internet.

W przypadku budynków zlokalizowanych przy ul. Sławka łącze internetowe z wykorzystaniem urządzenia „Access point” do rozdostybuowania sygnału WiFi powinno być skierowane w stronę tego samego urządzenia na budynku **przy ul. Sławka 30B**, w którym do pomieszczenia portierni doprowadzony jest światłowód ze stałym łączem internetowym.

■ Wynajem mieszkań ■ Zarządzanie nieruchomościami własnymi ■ Nowoczesne inwestycje

Nip. 634-20-72-945; Regon: 273437283; Kapitał zakładowy spółki: 388 261 500zł; KRS: 0000114803 VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach.

Administratorem danych osobowych jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach

Ze szczegółową informacją można zapoznać się na stronie internetowej spółki www.tbs.katowice/O-nas/ochrona-danych-osobowych lub w siedzibie spółki.

W cenie oferty należy uwzględnić stworzenie siatki z nadajnikami Access point komunikującymi się z budynków: Sławka 26A, Sławka 26B, Sławka 26C, Sławka 26D, Sławka 28-28f, Sławka 34 -34b, Sławka 38 – 38d, Sławka 40 – 40b w Katowicach z nadajnikiem przy ul. Sławka 30 – 30b. Nadajnik na budynku Sławka 30 – 30b do wykonania i podłączenia z pomieszczeniem portierni.

W przypadku nieruchomości przy ul. Leopolda 17, 17a w Katowicach – światłowód ze stałym łączem internetowym jest dostępny w rozdzielni elektrycznej w klatce nr 17. W związku z powyższym nie ma potrzeby wykonania komunikacji radiowej i należy tylko podłączyć inwerter do łącza internetowego w obrębie budynku.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. budowlanych i remontów

Dariusz Kołodziejczyk
Dariusz Kołodziejczyk

PREZES ZARZADU
Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Janusz Olesiński
Janusz Olesiński

WICEPREZES ZARZADU
Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Marzena Szuba
Marzena Szuba

■ Wynajem mieszkań ■ Zarządzanie nieruchomościami własnymi ■ Nowoczesne inwestycje

Nip: 634-20-72-945; Regon: 273437283; Kapitał zakładowy spółki: 388 261 500zł; KRS: 0000114803 VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach.

Administratorem danych osobowych jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach

Ze szczegółową informacją można zapoznać się na stronie internetowej spółki www.tbs.katowice.pl/O-nas/ochrona-danych-osobowych lub w siedzibie spółki.

W odpowiedzi na Państwa pytanie informujemy, że rzeczywiście jest to błąd z naszej strony a łącze internetowe z wykorzystaniem urządzenia „Access point” do rozdystrybuowania sygnału WiFi powinno być skierowane w kierunku tego samego urządzenia na budynku przy ul Sławka 30-b w Katowicach, w którym to znajduje się pomieszczenie portierni do którego jest doprowadzony światłowód ze stałym łączem internetowym.


W ramach przedmiotowego postępowania Oferent powinien uwzględnić w wycenie stworzenie siatki z nadajnikami Access point komunikującymi się na osiedlu przy ul. Sławka 26a, 26b, 26c, 26d, 28-f, 34-b, 38-d, 40-b w Katowicach z nadajnikiem przy ul. Sławka 30-b, który również jest do wykonania i podłączenia z pomieszczeniem portierni.

W przypadku nieruchomości przy ul. Leopolda 17, 17a w Katowicach to światłowód ze stałym łączem internetowym jest dostępny w rozdzielni elektrycznej w klatce nr 17. W związku z powyższym nie ma potrzeby wykonania komunikacji radiowej i należy tylko podłączyć inwerter do łącza internetowego w obrębie budynku.

WICEPREZES ZARZADU
Katowickiego TBS Sp. z o.o.


Marzenna Szuba

PREZES ZARZADU
Katowickiego TBS Sp. z o.o.


Janusz Olesiński

