

Wrocław, 20 kwietnia 2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę dystrybutorów paliw nr postępowania MAT/55/2021.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych - dalej jako ustawa Pzp, udziela wyjaśnień treści SWZ bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1:

Prosimy o odpowiedź czy w specyfikacji odmierzaczy można zastosować węże DN 19 lub DN 21. Wymagany wąż DN 20 nie jest typowym węzłem do dystrybucji paliw. Dla prędkości wydawania określonej w specyfikacji 40l/min. stosuje się węże DN 16 zgodnie z badaniem Typu MID. To wszystko ma wpływ na cenę urządzenia. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych wymienionych wyżej średnic węży?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia węża wydawczego $\phi 20\text{mm}$, jednakże zezwala się na zastosowanie średnic węży DN 19, DN 21 w celu utrzymania parametrów wydawczych 40 – 80l/min

Pytanie 2:

Prosimy o udzielenie informacji czy zamawiający dopuszcza inne długości węży niż wskazane w punkcie 4a – np. 6m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innych długości węży. Zamawiający żąda długości zgodnej z pkt. 4a.

Pytanie 3:

W załączniku nr 1 w zakresie zamówienia gwarantowanego w pozycji 5,6,7 i 8 wymieniono odmierzacze benzyna-olej napędowy podwójny. Prosimy o odpowiedź czy ma to być odmierzacz z dwoma pompami (jedna pompa do PB, druga do ON), czy ma to być odmierzacz z jedną pompą ale do dystrybucji w razie potrzeb zamawiającego do oleju napędowego i zamiennie do benzyny w ramach potrzeb eksploatującego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby odmierzacz posiadał dwie pompy (jedna pompa do PB, druga do ON)

Pytanie 4:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy podana w specyfikacji wysokość 1800 może być przekroczona w przypadku zastosowania „masztów” (wysokość dystrybutora z wysięgnikiem sprężynowym)?

Odpowiedź:

Intencją Gestora i Zamawiającego jest dostawa dystrybutorów spełniających podane wymiary w WTT. max: 650mm (szerokość) x 550mm (głębokość), 1800mm (wysokość). Bez względu czy posiadają wysięgnik czy też nie

Pytanie 5:

Na czym ma polegać warunek odbiorowy mówiący o odległości minimalnej ssania określonej w SWZ na 20 mb. Takich danych żaden z producentów nie podaje w dokumentacji MID. Prosimy o odpowiedź jak to ma zostać udokumentowane w momencie odbioru?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ nie określił minimalnej odległości ssania na 20mb. W WTT określono wysokość ssania do 0,04 MPa, oraz minimalną odległość dystrybutora od zbiornika paliwowego od dystrybutora (dotyczy montażu).

Pytanie 6:

Prosimy o odniesienie się do wymagań dotyczących temperatury otoczenia oraz zakresu temperatury medium. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy zakres temperatury otoczenia może być zawarty w zakresie -40 do +55, oraz temperatura medium w zakresie -20 do +50?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zakres temperatury otoczenia zawarty w zakresie -40 do +55, oraz temperatura medium w zakresie -20 do +50.

Pytanie 7:

Prosimy o sprecyzowanie opisu wymagania „wysięgnik sprężynowy z nawiniętym węży”. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie wieszaków węży czy tylko zwijadeł sprężynowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno wieszaków węży jak również zwijadeł sprężynowych.

Pytanie 8:

Prosimy o odpowiedź w zakresie wymaganego zaświadczenia o legalizacji. Wg. obowiązujących przepisów dostawca musi udokumentować przeprowadzenie oceny zgodności na podstawie dokumentu Deklaracja Zgodności WE oraz Świadectwa Jakości i Kompletności Produktu. Te dwa dokumenty zaświadcza, że producent przeprowadził legalizację pierwotną w toku produkcji i jest ona ważna zgodnie z polskimi przepisami 2 lata. Czy wg zamawiającego te dwa dokumenty zostaną uznane, że przedmiot dostawy posiada legalizację?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga konieczność posiadania dokumentu aktualnej legalizacji.

Pytanie 9:

Prosimy o odniesienie się do zapisów dotyczących oznaczeń odmierzaczy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na tabliczce znamionowej odmierzacza w polu zastosowania stosuje się zapis dotyczący lepkości produktu a nie rodzaju paliwa. Czy zamawiający przewidział, że takie zapisy na tabliczkach znamionowych przedmiotu dostawy mogą być stosowane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na tabliczce znamionowej odmierzacza w polu zastosowania zapis dotyczący lepkości produktu a nie rodzaju paliwa.

**„z upoważnienia Komendanta
4 Regionalnej Bazy Logistycznej”
KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
/-/**

Marcin OLECHNO

Wykonano w 1 egz.

Egz. Nr 1- ad acta/strona www

Wykonała: Dorota OW CZARSKA ,SZP tel. 261 651 080

Dnia 20.04.2021 r.

T.2612