

LEGENDA

▭	Słupy (M1-M10) oświetleniowe Agena P h-12,0m + poprzeczka nasadzana f. Valmont z fundamentem F-2 lub równoważne
①	Rura osłonowa DVK fi 75mm2 L=2,0 m
②	Rura osłonowa DVK fi 75mm2 L=3,0 m

Łączna długość linii kablowej:
YKYżo 5x25mm2 = 57,0 (67,0) m
YKYżo 4x10mm2 = 278,0 (317,0) m

Na całej długości wykopu ułożyć bednarkę FeZn 30x4mm2.
Wykonać również połączenie bednarką pomiędzy słupami M6-M10

Proj. linia kablowa YKYżo 4x16 mm2 L=178,0 (202,0) m

LEGENDA

- GRANICA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE BOISKA I PIŁKOCHWYT
- 1 PROJEKTOWANE BOISKO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
- 2 PROJEKTOWANE BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
- 3 BUDYNEK ZAPLECZA
- 4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
- B BRAMA 250 x 250cm
- F FURTKA 100 x 200cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA "OMEGA"
P.U.H. Omega Bogusław Ligorowski
57-402 Nowa Ruda ; ul. S. Moniuszki 12
Siedziba: ul. Kłodzka 11

Temat: P.B.: Zespół boisk sportowych wg ,,Programu Orlik 2012" ul. M. Kopernika 4-6 57-400 Nowa Ruda dz. nr 70/1, 75 AM 1, Obręb 4					Data: 03.2011r
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda Rynek 1 57-400 Nowa Ruda					Skala/format: 1:500
Tytuł rysunku: Instalacja elektryczna - wewnętrzna linia zasilająca, oświetlenie boisk sportowych.					Nr rysunku: E-01
Projektował:	Bogusław Ligorowski	Nr uprawnień:	UAN VI-f/3/199/89	Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Zygmunt Sankowski	Nr uprawnień:	AU-F 1-4/92/79	Podpis:	