

Radom, 20-12-2023r.

DT.KD.- WT/KD/212/23/AS



*P. J. Ziętkowski*  
*03.01.2024*  
*[Signature]*

Gmina Miasta Radomia  
Urząd Miejski w Radomiu  
Wydział Inwestycji  
ul. Kilińskiego 30  
26-600 Radom

**dotyczy: zapewnienia odbioru wód opadowych z terenu planowanej inwestycji –  
budowa budynku Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego na działce  
nr 332/2 przy ul. Jana Pawła II w Radomiu.**

W odpowiedzi na pismo w powyższej sprawie informujemy:

1. Ograniczoną ilość wód opadowych z terenu planowanej inwestycji możemy przyjąć do kolektora deszczowego kd1100 z betonu przebiegającego poprzez min. ul. Jana Pawła II, oraz poprzez zjazd w drogę dojazdową do planowanej inwestycji (tj. dz. 332/1).
2. Należy liczyć się z koniecznością zagospodarowania lub retencjonowania części wód opadowych na własnym terenie np. ogrody deszczowe, wody wprowadzone powierzchniowo w tereny zielone lub do gruntu, rozszczelnione nawierzchnie drogowe – przynajmniej dla miejsc postojowych samochodów osobowych, wtopione krawężniki umożliwiające powierzchniowy spływ wód opadowych, itp.
3. Jakość odprowadzanych wód opadowych nie powinna przekraczać wartości określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311).
4. Szczegółowe warunki techniczne odprowadzania wód opadowych określimy po przedstawieniu szczegółowego planu zagospodarowania terenu (ewentualne drogi komunikacyjne, miejsca postojowe) i decyzji o warunkach zabudowy.

Otrzymują:  
a/ adresat  
b/ TT – a/a

*P. R. Fundowicz*  
*03.01.2024*  
*[Signature]*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Leszek Trzciak*

tel. +48 48 383 16 00  
fax +48 48 383 16 01

NIP: 796-010-15-60  
Regon: 670110416

BDO: 000024284  
Bank PeKaO S.A. nr konta: 85 1240 5703 1111 0000 4900 9723