MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nazwa miejscowości		m. ŁĘKNICA
Działka		32
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	081101_1
	nazwa	Miasto Łęknica
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001
	nazwa/ ulica	Parkowa
Nazwa układu	współrzędnych prostokątnych płaskich	1965/4
	wysokościowy	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem opracowania		– – – – –
Sekcja mapy		440.423.0114, 0121, 0123
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji ujawnionych w KW.		nie badano
Nie wyklucza się na terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak informacji w instytucjach branżowych.		
Granice wszystkich działek w zakresie opracowania wkreślono na podstawie operatów ewidencji gruntów - spełniają one kryteria dokładnościowe.		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		Identyfikator: GK.6640.643.2023
Data opracowania mapy		2023-05-26
Wykonawca		

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000



Proj. wg. oddzielnego opracowania złącze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P, WP nr 14567/2023/004/ZR2 Pp= 2kW

Istn. stacja transformatorowa S-8416 Łęknica, ul. Parkowa–Dom Dziecka

Proj. wolnostojąca szafka oświetlenia drogowego SOD "Parkowa" na dz. nr 32 Ru≤300

Proj. linia kablowa nn 0,4 kV YAKY 4x35 mm² L(Lc)=265m(300m) relacja: szafka SOD "Parkowa" – oprawa nr 1/8/L2

Proj. linia kablowa nn 0,4 kV YAKY 4x35 mm² L(Lc)=226m(256m) relacja: szafka SOD "Parkowa" – oprawa nr 2/8/L2

Proj. linia kablowa nn 0,4 kV YAKY 4x35 mm² L(Lc)=118m(134m) relacja: oprawa nr 2/1/L1 – 2/1/4/L1

Uzgodnienie branży elektroenergetycznej
Nr 11/2023
Enea Operator Sp. z o.o.
Oddział ds Dystrybucji Zielona Góra
Rejon Dystrybucji Żary
dokonał uzgodnienia w zakresie sieci projektowanej SN i nn oraz istniejącej SN i nn
Zgodnie ze stanem na dzień 16.01.2023
Z następującymi uwagami: bez uwag
Uwagi do uzgodnienia zawarte w piśmie Nr ELE-E.2.2.3 z dnia 24.01.2023
Podpis .....

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Żary
SEKCJA UTRZYMANIA
Specjalista ds. majątku sieciowego
Arkadiusz Szymański

Za zgodność z oryginałem 11.07.2023 r.

Prace ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego. Prace ziemne należy wykonywać przy użyciu sprzętu ręcznego.

LEGENDA:
- Granice działek
- Projektowany kabel nn 0,4 kV YAKY 4x35 mm²
- Proj. rura osłonowa Ø75 na proj. kabel nn

ELPLAN	Przedsiębiorstwo Projektowe 65-805 Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja 15 tel./fax.(068)325-64-20			
Obiekt: Budowa sieci oświetlenia drogowego nn 0,4 kV w m. Łęknica, ul. Parkowa obręb 0001, na dz. 15/18, 18/1, 21/5, 32, 33/2, 31/12, 31/4, 31/16				
Treść: Projekt zagospodarowania terenu				Skala: 1:500
Wykonawcy opracowania:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	Nr rysunku:
Projektant: mgr inż. Jerzy Klinczak	upr. bez ogr. bud. woj. lub. 197/84/ZG	07.2023		PB-E-01